



203	SCHODISTE	14.11
204	ŠATNA_DĚTI	18.98
205a	UMÝVÁRNA+WC_DĚTI	21.34
205b	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1.11
206	LOŽNICE_DĚTI	48.54
207	DENNÍ MÍSTNOST	44.37
208	DENNÍ MÍSTNOST	69.25
209	CHODBA	7.94
210	MANIPULACE	6.32
211a	WC	1.38
211b	WC	1.38
212	SKLAD_HRAČEK	4.20
213	WC	1.11
214	ŠATNA_PERSONÁL	8.34
215	SKLAD_LŮŽKOVIN	3.44
216	SCHODISTĚ	14.67
217	TERASA	44.29
218	TERASA	15.68
219	VÝTAH	
220	ZÁDVEŘÍ	8.05
221	VSTUPNÍ HALA	25.86
222	SCHODISTĚ	14.11
223	ŠATNA_DĚTI	7.86
224	KANCELÁŘ	10.78
225	CHODBA	8.07
226	CHODBA	3.98
227	CHODBA	5.25
228a	WC	1.59
228b	WC	1.51
229	UMÝVÁRNA+WC_DĚTI	6.05
230	WC	2.66
231	SKLAD	1.11
232	HALA	10.14
233	KUCHYŇKA	11.92
234	KANCELÁŘ	23.08
235	KANCELÁŘ	14.65
236	JESLE-DENNÍ MÍSTNOST	44.37
237	KLUB	60.47
238	CHODBA	1.91
239	SKLAD	2.20
240	ODPOČÍVÁRNA	7.94
241	TERASA	15.68

LEGENDA PZTS A DT

ZN.	POPIS
	ÚSTŘEDNA PZTS
	KONCENTRÁTOR – 8 vstupů/4výstupy
	STROPNÍ DETEKTOR POHYBU S DETEKTOREM TRÍŠTĚNÍ SKLA
	NÁSTĚNNÝ DETEKTOR POHYBU S DETEKTOREM TRÍŠTĚNÍ SKLA
	MAGNETICKÝ KONTAKT
	MAGNETICKÝ KONTAKT – VRATOVÝ
	OVLÁDACÍ KLÁVESNICE
	DETEKTOR TRÍŠTĚNÍ SKLA
	POMOCNÝ ZDROJ 12VDC ZALOHOVANÝ
	SÍŘENA PZTS VENKOVNÍ
	ZÁSUVKA DOMÁČÍHO TELEFONU, 1xRJ45, SYKFY 2x2x0,5
	VSTUPNÍ TABLO
	ÚSTŘEDNA DOMÁČÍHO TELEFONU
	ELEKTRICKÝ ZÁMEK
	ZVONEK
	ZVONKOVÉ TLAČITKO
	POŽÁRNÍ HLÁSIČ NAPOJENÝ NA SYSTÉM PZTS

LEGENDA

— — — — — Navržená trasa slaboproud

LEGENDA SLABOPROUD

ZN.	POPIS
	ZÁSUVKA SK, 2xRJ45
	ZÁSUVKA TV+R
	ZÁSUVKA DT

POZNÁMKY

NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN,50Hz 400/ 230V, TNC/S
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PROVEDENA DLE NORMY ČSN 33 2000–4–41 ed.2 (8/ 2007)+Z1(4/ 2010):
ZÁKLADNÍ: IZOLACÍ, KRYTÝ NEBO PŘEPÁŽKY (viz.odst.411)
OCHRANNÁ OPATŘENÍ: AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE (viz.odst.412),
UZEMNĚNÍ,POSPOJENÍ (viz.odst.415.2)
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
PROUDOVÝM CHRÁNICEM (viz.odst. 415.1)
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200–5–51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)

DATOVÁ KABELAŽ cat.6
NUTNÉ DODRŽET MAX. VZDÁLENOST DATOVÉ LINKY 90m
JEDNOTNÁ DATOVÁ I TELEFONNÍ KABELAŽ UKONČENA KONEKTOREM RJ45
DATOVÉ ZÁSUVKY V MÍSTNOSTECH ROZMÍSTIT DLE UMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ
ELEKTROINSTALACE MUSÍ BÝT PROVEDENA V SOULADU S PLATNÝMI PŘEDPISY A ČSN ZEJMÉNA V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY OSOB.

<div>R-Projekt O7 Praha s.r.o.</div> <div>Ke Strašnické 8/1795, Praha 10</div> <div>tel. 261 305 100, 261 305 101</div> <div>e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz</div>	<div>AKCE</div> <div>Rekonstrukce</div> <div>vnitřních prostor objektu</div> <div>Vybíralova čp. 969</div> <div>Praha 9 – k.ú. Černý Most</div>	<div>VED.PROJ.</div> <div>ING. JIŘÍ PADEVĚT</div> <div>ZODP.PROJ.</div> <div>JIŘÍ FLOSMAN</div> <div>SPOLUPR.</div>		
<div>OBJEDNAVATEL</div> <div>MČ Praha 14</div> <div>Bratří Venclíků 1073</div> <div>198 21 Praha 9</div>	<div>VÝKRES</div> <div>Půdorys 2.NP</div> <div>Elektroinstalace – slaboproud</div>	<div>ZAK.Č.</div> <div>0009 0080 40</div>		
		<div>STUPEŇ</div> <div>DPS</div> <div>FORM.</div> <div>MĚR.</div> <div>DATUM</div> <div>10/2017</div>	<div>D.1.4</div> <div>e</div> <div>PROFESE</div>	<div>07</div> <div>VÝKRES</div>