



Váš dopis č. j.: sine
Ze dne: 16. 5. 2018
Naše č. j.: HSHMP 27672/2018
Sp. zn.: S-HSHMP 27672/2018
Vyřizuje: MUDr. Kaňková
Tel.: 286 883 001
E-mail: eva.kankova@hygp Praha.cz
V Praze dne: 15. 6. 2018

Projekční kancelář Černý & Ferst
Ing. Radek Vanko , Ph.D.
V Holešovičkách 1445/8
180 00 Praha 8

Závazné stanovisko k PD k stavebnímu povolení – „Revitalizace budov ÚMČ Praha 14“ , Bratří Venclíků 1072/6 a 1073/8, Černý Most , Praha 9

Na základě žádosti stavebníka m.č. Praha 14, IČ 00231212 zastoupeného na základě plné moci Ing. Radkem Vanko, Ph.D. podané dne 16.5. 2018 posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst.2 písm.i zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“) projektovou dokumentaci zpracovanou ke stavebnímu povolení na stavbu „**Revitalizace budov ÚMČ Praha 14**“, ul. Bratří Venclíků 1072, 1073, Praha 9. Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů o ochraně veřejného zdraví vydává zástupce HSHMP toto **závazné stanovisko**:

S předloženou projektovou dokumentací na shora uvedenou revitalizaci objektů se
s o u h l a s í

V souladu s §77 zák.č.258/2000 Sb. se souhlas váže na takto stanovených podmínek:

1. Před vydáním kolaudačního souhlasu (před zahájením užívání) je nutno předložit protokoly z měření prokazující, že hluchnost všech instalovaných stacionárních zdrojů hluku splňuje hygienické limity ve venkovním chráněném prostoru nejbližší stavby, ve vnitřních chráněných prostorách pak hygienické limity L_{Amax} podle způsobu využití.
2. Dále je nutné předložit protokoly o měření umělého osvětlení na pracovištích provedených odbornou firmou, kterými bude prokázáno dodržení normových hodnot v místech pracovního výkonu, dále bude proveden výpočet faktoru UGR a rovnoměrnosti osvětlení.
3. Rovněž bude předložen protokol o seřízení a zaregulování VZT na projektem stanovené hodnoty

Odůvodnění: Předložená PD byla zhotovena firmou Projekční kancelář Černý & Ferst, IČ 69523221 v dubnu 2018, zak.č. 18-002.P14. DSP. HSHMP posoudila tuto dokumentaci z hledisek zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zák.č.258/2000 Sb. a prováděcích zvláštních předpisů. Předmětem stavby je zateplení objektů, výměna oken , modernizace vnitřního osvětlení, instalace plynové kotle v objektu 1073, instalace mikrokogenerační jednotky do prostor plynové kotelny v objektu 1072, instalace systému chlazení, doplnění větrání, doplnění elektrorozvodů v objektech Bratří Venclíků 1072, 1073, Černý Most, Praha 14

Projekt VZT byl zpracován Ing. P. Lochsmidem v dubnu 2018. V obou budovách je navržen nucený podtlakový způsob větrání. Nová okna jsou vybavena větrací šterbinou pro přivedení až 25m³/h při podtlaku 50 Pa. Větrání soc. zázemí zůstává stávající. V objektu 1072 je umístěna rekuperační jednotka zajišťující přívod čerstvého vzduchu, odvod vzduchu , odvod vzduchu z rozvodu, z kogenerační jednotky, větrání plynové kotelny, v objektu č.1073 je zajištěno větrání kanceláří a chodeb, odťah vzduchu ze soc. zázemí, chlazení. Stávající střešní ventilátory budou nahrazeny novými. Součástí projektu je i úprava vnitřního osvětlení, světelnotechnický projekt nebyl součástí předložené PD, proto byla stanovena podmínka č. 2 –vzhledem k nutnosti zabránit případnému zhoršení hodnot umělého osvětlení na pracovištích se zobrazovacími jednotkami.

Podmínka č.1 byla dána z důvodu ochrany obyvatel okolní zástavby před nadlimitním hlukem stacionárních zdrojů instalovaných na budovách. Podmínky vyplývají z § 30 zák.č.258/2000 Sb. a z NV č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších

Čj : HSHMP 27672/2018


změn a předpisů. Podmínka č. 2 vyplývá z NV č.361/2007 Sb. , kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů s ČSN 12464 Světlo a osvětlení.

Zhotovitel stavby je povinen zajistit během stavební činnosti dodržení hygienických limitů hluku v době od 7.00 hod. do 21. 00 hod. ve venkovním chráněném prostoru nejbližší stavby a ve vnitřních chráněných prostorách navazující obytné zástavby stanovené v NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.



MUDr. Eva Kaňková, CSc

Vedoucí oddělení hygieny komunální



Příloha: 1x PD

Co: HK,