

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce mostu v ulici Za Rokytkou**

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Režim veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Název zadavatele: Městská část Praha 14

Adresa zadavatele: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

IČO/DIČ zadavatele: 00231312/ CZ00231312

Právní forma zadavatele: 801 - Obec

Zastoupen: Mgr. Radek Vondra, starosta

Adresa profilu zadavatele: <https://ezak.praha14.cz/>

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“). Sděluje všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídek, vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Dotaz č. 1

Žádáme zadavatele o kontrolu následujících položek:

1	2	3	5	6	7
42	2019_OTSKP	421137	MOSTNÍ NOSNÉ DESK KONST Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C50/60 (B60) C45/55 - XF4 kompletní vč. měkké výztuže, vč. předpínací výztuže v předpokládaném množství 1789 kg dle příl. D.1.2.12	M3	41,15
44	2019_OTSKP	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	6,27

Není položka č. 44 duplicitní, resp. nadhodnocená o výztuž prefabrikátů, která se vykazuje v položce č. 42?

Odpověď č. 1

Ve výkazu výměr nedochází k duplicitě položek. Položka č. 44 se váže k položce č. 43. Jedná se o betonářskou výztuž dobetonávek čel a spár mezi nosníky

Dotaz č. 2

SO 201:

Dodatečně předepnuté prefabrikované deskové nosníky – jedná se o elektricky izolovaný systém předpětí?

Odpověď č. 2

Ano jedná se o elektricky izolovaný certifikovaný systém předpětí.

V Praze dne 20. 11. 2019



Petr Brych

Za zadavatele MČ Praha 14

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Oddělení investiční