



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Hospodaření s dešťovou vodou - Vybíralka 25
Název projektu:	Hospodaření s dešťovou vodou – Vybíralka 25
Registrační číslo projektu:	CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_113/0008853
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele:	Městská část Praha 14
Adresa zadavatele:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO/DIČ zadavatele:	00231312/ CZ00231312
Právní forma zadavatele:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.praha14.cz/

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“), sděluje všem dodavatelům toto vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Dotaz č. 1:

Položkový rozpočet uvádí na listu SO-08 položku č. 22 "Plot z drátokamenných košů (gabionů) z lomového kamene neupraveného výplňového na sucho ze svařovaných panelů z ocelových sítí s povrchovou úpravou galfan šířky do 0,5 m výšky do 1,5 m".

Tento plot bude v určitých částech vyplněn porostem (Břečťanem dvou druhů). Nikde jsme v rozpočtu nenašli položku gabionového plotu z porostu, pouze z lomového kamene. Poprosíme o objasnění této skutečnosti.

Odpověď:

V rozpočtu jsou uvedeny položky č. 23 - sestavení plotu – nízké trelážové v. do 1,2 m vč. kotvení a 24 - treláž 120 cm. Tyto položky budou oceněny jako gabionový plot z porostu.

Dotaz č. 2

Oplocení

Plot b obsahuje jednu stávající bránu, která není zahrnuta v bouracích pracích (brána na začátku plotu B z ulice Vybíralova). Bude tato brána ponechána? Dle technické zprávy by plot B měl obsahovat jen 2 brány, ale dle výkresu B03 jsou zakresleny 3 brány.

Podobně tomu je u konce plotu A (v severní části) vedle Mateřské školy. Bude tato brána ponechána nebo bude nahrazena novou?

Plot C obsahuje 1x branku u školnického bytu. K dodávce branky se ve VV vztahují pouze

položky v listu SO-08 oplocení č. 10 55342321 branka vchodová kovová 1500x940 mm vč. úchytů 1ks a s ní související položka č.11 55342328 sloupek pro branku 70x70mm v 1,5m včetně pantu 2ks. Dle výkresu b.13 by ale měla být branka vyhotovená stejně, jako konstrukce brány tj. jáčklů 50x50x2 mm, se svislými výplněmi pásové oceli 50x5 mm. Z tohoto vyplývá, že nám neodpovídají položky na dodávku a montáž branky.

Dále poprosíme o upřesnění položky č. 13 „55342340 brána kovová dvoukřídllová 1200x3916 mm 4ks opět z listu SO-08 oplocení. Dle popisu a kódu položky se jedná o typové prvky které by odpovídaly k instalaci pro plot B. Plot B obsahuje pouze dvě brány. Zbylé dvě brány mají být použity na ploty A a C. Pokud je naše úvaha správná, tyto dva kusy by měli být v rozpočtu uvedeny samostatně, jelikož jde o atypickou zámečnickou konstrukci z žárově zinkované oceli.

Na základě výše zmíněného prosíme upřesnění, které brány a branky se mají realizovat a z jakých mají být materiálů.

Pavilon

V rozpočtu, konkrétně v listu SO-01A jsou uvedené ocelové zárubně. K těmto zárubním jsme v rozpočtu bohužel nenašli položky obsahující dodávku a montáž dveří. Mělo by se jednat o dveře o dveře D01, D02, D03 v výkresu b.11

Odpověď:

Plot B má pouze dvě nové brány, jsou vyznačeny tučně. Brána z ulice Vybíralova zůstane původní.

Brána v plotu A (v gabionovém plotě) bude nová dle PD výkres b.13.

Plot C – rozpočet upraven, montáž atypických branek je položka 9, dodání jsou položky 10, 11. Zároveň byl opraven počet kusů branek v plotě B.

Pavilon – doplněn rozpočet SO 01A o dveře dle PD.

Dotaz č. 3

Poprosíme o upřesnění místa zabudování dvou položek z listu SO-03 pobytové schody. Konkrétně se jedná o položku č. 10 K 434141214/R Schodišťové stupně VIBROLISOVANÉ kus 114,000 a položku č. 11 M 59373742/R Stupeň přímý SPV 120 - 1200 × 350 × 150 mm kus 114,000. Z poskytnuté projektové dokumentace D11.b10 není místo zabudování jasné.

Odpověď:

Umístění schodiště je patrné z celkové situace b.02 a vytyčovacího půdorysu 4 (b.06)

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona prodlužuje z důvodu úpravy zadávacích podmínek lhůtu pro podání nabídek o 3 pracovní dny. Z výše uvedených důvodů tímto zadavatel rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 11. 5. 2020, 10:00:00 hodin.

Příloha

Položkový rozpočet

V Brně dne 21. 4. 2020

Městská část Praha 14

Zastoupeno společností

PMA tender s.r.o.

Markéta Turečková