

LEGENDA:

	Jednofázový jistič 10A (char. B)		Průchodka (dimenze dle kabelu)
	Jednofázový jistič 16A (char. C)		Přepětiová ochrana 2.stupně
	Třífázový vypínač 25A		Svorkovnice ovládacích obvodů
	Proudový chránič 10A s rozdílovým vybavovacím proudem 30mA		Impulsní / časové relé (obecně)
	Proudový chránič 16A s vestavěnou nadproudovou ochranou (char. C) a rozdílovým vybavovacím proudem 30mA		Cívka stykače / relé
	Jednofázový stykač 16A (silový kontakt)		Časové relé se zpožděním (nastavitelným) přřihatem a odpadem
	Třífázový stykač 32A (silový kontakt)		Kontakt přepínače / relé (stykače)


POZNÁMKY:

Vývody z příslušných svorkovnic (jednotlivé vodiče) budou označeny návlačkami s nesmazatelným popisem: každý kabel bude označen příslušným štítkem, který bude obsahovat označení rozvaděče, typ a dimenzi kabelu a určení napájeného zařízení.  
Před realizací prováděcí firma ověří, zda skutečně dodávaná zařízení včetně všech el. parametrů odpovídají této projektové dokumentaci a v případě nutnosti upraví zapojení !!!

AKCE:	ROZVADĚČ:	LIST:	DATUM:
ZŠ HLOUBĚTINSKÁ	segment ROZVADĚČE R.11 – LEGENDA	1/2	13. února 2017
			VYPRACOVAL: D. Janura

↑ pokračování

segment rozvaděče R.11



AKCE:  ZŠ HILOUBĚTINSKÁ	ROZVADĚČ:  segment ROZVADĚČE R.11	LIST:  2/2	DATUM:	13. února 2017
			VYPRACOVAL:	D. Janura