

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. II

Název veřejné zakázky:	Stavební úpravy stravovacího provozu a bytu na učebnu MŠ Gen. Janouška
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele:	Městská část Praha 14
Sídlo zadavatele:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO zadavatele:	00231312
Právní forma zadavatele:	801 - Obec
Zastoupení zadavatele:	Mgr. Radek Vondra, starosta
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.praha14.cz/

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“)

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), sděluje zadavatel všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

V Technické zprávě pro profesi ZTI je uveden text: "V provozu bude docházet i k vypouštění splaškových vod s teplotou 100°C. Bude použito plastové potrubí s dostatečnou teplotní odolností."

V rozpočtu pro tuto profesi však není materiálově zohledněna výše uvedená poznámka, Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT je určeno pro teploty nižší.

Žádáme o uvedení v soulad.

Odpověď na dotaz:

Působení odpadních vod blížících se teplotě 100 °C bude vždy krátkodobé. Skutečná teplota vypouštěných odpadních vod v potrubí bude vždy nižší.

(Jedná se zejm. o vypouštění odpadních vod z mycího stroje - max. teplota do cca 95 °C po dobu cca 3 minuty, případně horký kondenzát z provozu konvektometu – tam se teplota může blížit 100 °C, ale jedná se pouze o nárazové vypuštění malého objemu – max v řádu decilitrů).

Řada výrobců PP-HT tvarovek a potrubí garantuje odolnost výrobků při vystavení teplotě 100 °C. Někteří garantují krátkodobě i 135 °C.

Vysvětlení zadávací dokumentace – „Stavební úpravy stravovacího provozu a bytu na učebnu MŠ Gen. Janouška“

Užití výrobků z PP-HT, u kterých není garantována možnost použití pro teplotu 100 °C, zadavatel nedoporučuje.

Změna lhůty pro podání nabídky:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání žádostí nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Praze dne 31. 5. 2021

Za Městskou část Praha 14
PMA tender s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Pavla Matějková