



Váš dopis č. j.: ÚMČP14/19/28427/OI/Ber
Ze dne: 3. 7. 2019
Naše č. j.: HSHMP 45635/2019
Sp. zn.: S-HSHMP 36251/2019
Vyřizuje: Eva Choutková
Tel.: 281 000 451, 735 726 549
E-mail: eva.choutkova@hygp Praha.cz
V Praze dne: 30. 8. 2019

Městská část Praha 14, Úřad MČ
Odbor investiční
Bratří Venclíků 1073
198 21 Praha 9
IČO 00231312

ID schránky: pmabtfa

Závazné stanovisko ke stavebnímu povolení na akci „Rekonstrukce školní kuchyně - Základní škola Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964/8, 198 00 Praha“

Na základě žádosti Městské části Praha 14, Úřadu MČ, Odboru investičního, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha, IČO 00231312, doručené dne 4. 7. 2019 a doplněné dne 28. 8. 2019, posoudil orgán ochrany veřejného zdraví - Hygienická stanice hlavního města Prahy, jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zák. č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 258/2000 Sb.“), předloženou projektovou dokumentaci k výše uvedené změně v užívání stavby na dobu určitou na mateřskou a základní školu.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Hygienická stanice hlavního města Prahy toto

z á v a z n ě s t a n o v i s k o :

S projektovou dokumentací ke změně v užívání stavby k akci „Rekonstrukce školní kuchyně - Základní škola Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964/8, 198 00 Praha“ se

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zák. č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. Před vydáním kolaudačního souhlasu stavby doložte protokolem z autorizovaného nebo akreditovaného měření, že hluk ze stacionárních zdrojů hluku (vzduchotechnika, chlazení) ve vnitřním chráněném prostoru (učebny) a ve venkovním chráněném prostoru (obytná zástavba v okolí) a ve venkovním chráněném prostoru stavby nepřekročí hygienické limity.
2. Před vydáním kolaudačního souhlasu stavby proveďte seřízení a komplexní vyzkoušení VZT systémů a protokolem z měření doložte jejich vyhovující účinnost.
3. Před vydáním kolaudačního souhlasu doložte protokolem z měření splnění normových podmínek na dobu dozvuku v učebně E1.19. Doložte splnění požadavků na dobu dozvuku v jídelně.
4. Před vydáním kolaudačního souhlasu stavby doložte protokolem z měření splnění normových požadavků na umělé osvětlení jako složky sdruženého osvětlení v učebnách (E1.16 a E1.17) a dále umělého osvětlení v učebně (E1.19), v kabinetu, v jídelně a ve stravovacím provozu (míst. č. E1.72 – kancelář, E1.66 – hrubá přípravná zeleniny, E1.65 – studená kuchyně, E1.40 – umývárna provozního nádobí, E1.39 – varna a přípravný, E1.38 – mytí stolního nádobí a E1. 37 a E1. 36 – výdej jídel).
5. Před vydáním kolaudačního souhlasu stavby doložte Protokolem z kráceného autorizovaného nebo akreditovaného rozboru vzorků pitné vody splnění požadavků na kvalitu pitné vody v nové rozvodné vodovodní síti.

Odůvodnění:

HSMP posoudila dokumentaci stavby „Rekonstrukce školní kuchyně - Základní škola Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964/8, 198 00 Praha“ předloženou dne 4. 7. 2019 a doplněnou dne 28. 8. 2019, která byla vypracována Ing. Tomášem Řičařem, Vondroušova 1207/52, 163 00 Praha 17 – Řepy, IČO 67471544, bez č. zakázky, v prosinci 2018, z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona 258/2000 Sb. a prováděcích právních předpisů. Součástí projektu je studie denního osvětlení vypracovaná Ing. Svatavou Koubelovou, Levského 3193/23, Praha 4, IČO 41117972 z května 2019, dle které budou v navržených kmenových učebnách vyhovující podmínky denního osvětlení. Vzhledem ke skutečnosti, že v učebnách E1.16 a E1.17 jsou podmínky denního osvětlení na hranici normových požadavků, bude pro zajištění vyhovujících světelných podmínek v těchto dvou učebnách osvětlení řešeno jako sdružené, s posílením umělé složky, přičemž lavice žáků budou umístěny ve funkčně vymezené části s vyhovujícím denním osvětlením. Součástí PD je rovněž Návrh řešení prostorové akustiky ze dne 25. 6. 2019 (Petra Kuntová, Knauf AMF s.r.o., Chlumčanského 5/497, 180 21 Praha 8), a studie vypracované Ing. Martinem Čechem, Na Míčáncích 6, 101 00 Praha 10, IČO 41115163 - Akustická studie (Posouzení zvukové izolace stavebních konstrukcí, Stavební akustika), dle které navržené stavební konstrukce oddělující chráněné vnitřní prostory učeben školy navzájem i od společných prostorů a tělocvičny splňují normové požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi, a Hluková studie (Posouzení venkovního hluku ze stavební činnosti), ze které vyplývá, že v chráněném venkovním prostoru nejbližších bytových domů i budov základní školy budou během stavby při dodržování navržených protihlukových opatření splněny hygienické imisní limity hluku.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího stravovacího provozu školy – školní jídelny (výrobní kapacita po rekonstrukci 1000 porcí) umístěné v pavilonu E areálu školy současně s vybudováním 4 nových kmenových učeben (120 žáků), 1 kabinetu a hygienického zázemí. Vstup do gastroprovozu je ze zásobovací rampy. Na zádveři navazuje zázemí pro personál (denní místnost s kuchyňským koutem, WC kabina s umyvadlem, umývárna se 2 sprchami a 2 umyvadly, šatna, místnost pro praní a sušení prádla, sklad čistého prádla, sklad špinavého prádla, sklad čistících prostředků, úklidová místnost s výlevkou, technická místnost) a kancelář školní jídelny, která je beze změn. Dále je místnost pro skladování odpadu (chladicí zařízení, prac. stůl s policí, umyvadlo, sanitační hadice) s přístupem na boční nakládací rampu a sklad inventáře. Z boční rampy je přístupný rovněž sklad zeleniny (podlahový rošt na zeleninu) s návazností na hrubou přípravu zeleniny (policový regál, pracovní stůl, dvojdřez, umyvadlo, sanitační hadice, škrabka na brambory, pojezdový vozík, chladicí a mrazicí box na zeleninu) a čistou přípravu zeleniny (prac. stoly, chlazené prac. stoly, 2 dřezy, univerzální kráječ zeleniny, umyvadlo, nástěnná uzavírací skříňka, chladicí zařízení). Z centrální chodby jsou přístupné další sklady – maso (chladicí a mrazicí boxy), denní sklad (regály), suchý sklad (policové regály), sklad konzerv (regály), sklad chlazených potravin (chladicí a mrazicí zařízení), dále pohotovostní hygienické zařízení (WC kabina, umyvadlo) a umývárna provozního nádobí (prac. stoly, dvojdřez, myčka, sanitační hadice, policové regály, prostor pro mytí vozíků), vlastní varna s vyčleněnými pracovními úseky (maso a vejce – pracovní stůl, prac. stůl s chlazením, dřez, umyvadlo, kuch. robot, el. mlýnek a kutr na maso; příprava těsta – prac. stoly, prac. stůl s chlazením, dřez, umyvadlo, hnětač; varné centrum – pracovní stoly, prac. stůl s chlazením, 2 dřezy, umyvadlo, 3 varné kotle, 1 varný kotel hranatý, 2 el. tálové sporáky 4 zóny, el. tlaková multifunkční pánev, el. netlaková multifunkční pánev, šokový zmrazovač, 3 el. konvektomaty, sanitační hadice, pojezdové vozíky) s návazností na výdej jídel (pracovní místo administrátora ŠJ, umyvadlo, výdejní linka s pojezdovou dráhou a skleněnou nástavbou, stojan na příbory a podnosy, výdejní stoly, zásobníky na misky a talíře, chladicí vitrina, 3 teplé výdejní stoly, výrobce teplých nápojů, zásobníky na sklenice). Umývárna stolního nádobí umístěná vedle výdeje jídel bude vybavena pracovními stoly, tunelovým mycím strojem, prac. stolem se dřezem, košovým mycím strojem, policovými regály, vozíkem na příbory a umyvadlem. Pro konzumaci pokrmů bude určena jedna ze dvou stávajících jídelen školy navazující na výdej jídel, jejíž kapacita bude snížena na 300 míst, uvolněné prostory budou využity pro zřízení nových učeben. Hygienická zařízení pro žáky přístupná z chodby před jídelnou zůstávají beze změn, budou zde rovněž instalována 3 umyvadla pro mytí rukou strávníků. Ze stejné chodby bude přístup na chodbu k novým učebnám. V této

části pavilonu bude umístěn kabinet pro učitele, 4 kmenové učebny (o ploše 77,07; 57,84; 76,35 a 78,85 m² při světlé výšce 3 m), hygienické zařízení pro učitele (sprcha, umyvadlo, WC kabina), pro dívky (3 umyvadla, 2 WC kabiny, 1 hygienická kabina s bidetem, WC a umyvadlem) a pro chlapce (3 umyvadla, 1 WC kabina, 3 pisoáry), úklidová místnost s výlevkou a sklad školních potřeb. Jako šatny pro žáky nových tříd budou využity stávající nevyužívané šatny u vrátnice v pavilonu C, přístup žáků do učeben bude přes pavilon D. Osvětlení učeben a kabinetu bude přirozené okny, vzhledem k limitním hodnotám bude u učeben E1.16 a E1.17 osvětlení řešeno jako sdružené, s posílením umělé složky. Větrání nových učeben a jídelny bude přirozené okny. Pro zajištění řádné výměny vzduchu však budou tyto prostory větrány též nuceně (učebny rovnotlakem, jídelna přetlakem), kabinet bude mít pouze nucené větrání, vzduchotechnickým systémem s rekuperací s přívodem upraveného vzduchu z fasády a odtahem použitého vzduchu nad střechu objektu. Prostory s vnitřní dispozicí (hygienická zařízení, úklidové místnosti, sklady, prádelna) budou větrány nuceně odtahem použitého vzduchu. Ve stravovacím provozu (varna, zázemí varny, sklad odpadků) bude instalován nový podtlakový vzduchotechnický systém s rekuperací (sání i výdech nad střechou objektu). Rekonstruovaný pavilon bude napojen na stávající rozvody přívodu tepla, vody, kanalizace a elektro, v rámci stavby budou vybudovány nové přípojky k těmto rozvodům.

Předložená dokumentace na výše uvedenou stavbu není v rozporu se zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví. Souhlas se váže na splnění stanovených podmínek. Podmínka č. 1 byla stanovena v souladu s požadavky § 11 a 12 nařízení vlády č. 272/2011Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a směřují k ověření dodržení hygienických limitů hluku pro vnitřní chráněný prostor – učebna $L_{Amax} = 45$ dB, stravovací provoz – varna, přípravny, výdej $L_{Aeq,T} = 55$ dB, pro venkovní chráněný prostor a venkovní chráněný prostor stavby $L_{Aeq,T} = 50/40$ dB pro denní/noční dobu. Podmínky č. 2 - 4 byly stanoveny v souladu s požadavky § 4a, 4b a 12 a přílohy č. 3 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v nyní platném znění a směřují k ověření navržených parametrů. Podmínka č. 5 směřuje k ověření jakosti dodávané pitné vody ve stanovených ukazatelích uvedených v příloze č. 5 vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo vydáno stanovisko, jak shora uvedeno.


Ing. Anna Füleová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých



Přílohy: PD se kromě studií (denní osvětlení, hluková, akustická) vrací zpět žadateli

Kopie: HSHMP – HDM – pobočka Měšická 646/5, Praha 9