



Váš dopis č. j.: sine
Ze dne: 27. 11. 2017
Naše č. j.: HSHMP 63340 /2017
Sp. zn.: S-HSHMP 63340 /2017
Vyřizuje: MUDr. Kaňková
Tel.: 286 883 001
E-mail: eva.kankova@hygp Praha.cz
V Praze dne: 15. 1. 2018

A3ateliers.r.o.
Ing. Arch. Pavlína Řečtáčková
Konviktská 998/15
110 00 Praha 1

**Závazné stanovisko k PD k územnímu a stavebnímu povolení – Komunitní centrum Jahodnice,
Baštyřská 67/2, Hostavice, Praha 9**

Na základě žádosti stavebníka m.č. Praha 14, Bratří Venclíků 1073, Praha 9, IČ 00231312 zastoupeného na základě plné moci projektantem Ing. Arch. P. Řečtáčkovou podané dne 4. 12. 2017 posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst.2 písm.i zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“) projektovou dokumentaci zpracovanou k územnímu a stavebnímu povolení na stavbu **Komunitní centrum Jahodnice**, Baštyřská 2, Hostavice, Praha 9.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů o ochraně veřejného zdraví vydává zástupce HSHMP toto závazné stanovisko:

S předloženou projektovou dokumentací na shora uvedenou stavbu se
s o u h l a s í

V souladu s §77 zák.č.258/2000 Sb. se souhlas váže na takto stanovené podmínky:

1. Během stavební činnosti je nutno dodržet hygienické limity ve venkovním chráněném prostoru nejbližších staveb.
2. Před vydáním kolaudačního souhlasu je nutno předložit protokoly z měření prokazující, že hlučnost všech instalovaných stacionárních zdrojů hluku splňují hygienické limity ve venkovním chráněném prostoru nejbližší stavby, ve vnitřních chráněných prostorách pak hygienické limity L_{Amax} podle způsobu využití

Odůvodnění: Předložená PD byla zhotovena firmou a3atelier s.r.o., IČ 24164500, v říjnu 2017, bez zák.č. HSHMP posoudila tuto dokumentaci z hledisek zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zák.č.258/2000 Sb. a prováděcích zvláštních předpisů. Předmětem stavby je novostavba komunitního centra umístěného v proluce mezi stávajícími objekty čp. 67 a 65 na prázdné parcele. Objekt má 1 PP a 2. NP. V suterénu je chodba a schodiště, výtah, technické prostory, zkušebna, sklad, WC a sprcha ženy, WC a sprcha muži, úklidová komora s výlevkou, konzultační místnost, dílna, sklad, šatna muži, šatna ženy. Prostory nemají přirozené osvětlení a větrání. V 1.NP je vstup a zádveří, schodiště s výtahem, kavárna, přípravná, sklad odpadků, úklid, sklad, soc. zázemí personálu kavárny, WC muži, WC ženy, úklid, WC invalida, čaj. kuchyňka, nízkoprahový klub, kancelář, komunitní sál. Ve 2. NP je atelier, keramická dílna, grafická dílna, sklady, úklid, WC pro návštěvníky dělené dle pohlaví, WC personál, čajová kuchyňka, kancelář, místnost pro terénní program. Dílny jsou vybaveny dvoudřevy. V podkroví je strojovna VZT, kancelář a WC personálu.

Provoz kavárny je uvažován od 11.00 do 22.00hod. Počet zaměstnanců na směnu : 3 osoby. Sortiment připravovaných pokrmů: hotové teplé a studené pokrmy s kapacitou cca 80 jídel/denně (polévky, minutky, hotové pokrmy, přílohy, dovezené hotové bagety, dovezené zákusky, rozpékané pečivou, saláty, panini). Nápoje teplé a studené. Zelenina bude do provozovny dovážena v očištěném stavu. Vajíčka budou dovážena vytlučená v kartonových obalech. Maso pro přípravu pokrmů bude dováženo již rozporcované. Povrchy stěn a podlahy budou z materiálu, který je dobře omyvatelný a dobře čistitelný. Budou zajištěny toalety pro zákazníky rozdělené dle pohlaví. Samostatně bude zajištěna