



Pomáhat a chránit

PCR00ETRPO66912407



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor služby dopravní policie

Č. j.: KRPA-452236-1/ČJ-2017-0000DŽ

Praha 11. prosince 2017

Počet listů: 2

e676dwb

A3atelier, s.r.o.  
Konviktská 998/15  
110 00 Praha 1

Stavba-Rekonstrukce domu Baštyřská čp. 67 a výstavba KC Baštyřská - připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci ul. Českobrodská, Praha 14-Hostavice - závazné stanovisko

Police ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby dopravní policie (dále jen Policie ČR) jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu (dále jen Policie ČR) obdržel žádost o souhlas s úpravou připojení komunikace ke komunikaci ve smyslu § 10, odst. 4, písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

Pozemek: parc.č. 698, k.ú. Hostavice,  
na

Komunikaci: ul. Českobrodská, parc.č. 2674/3, k.ú. Kyje.

Investor: MČ Praha 14, Bratří venclíků 1073, 198 00 Praha 9-Černý Most.

Žadatel: a3atelier, s.r.o., Konviktská 998/15, 110 00 Praha 1.

Po prostudování projektové dokumentace Policie ČR vydává **nesouhlasné závazné stanovisko s připojením pozemku parc.č. 698, k.ú. Hostavice na komunikaci ul. Českobrodská** a to z následujících důvodů:

1. Projektová dokumentace (dále jen PD) neobsahuje vlečné křivky, pouze naznačené směry pohybu vozidla. Nejsou ani doloženy vlečné křivky pro výjezdy ze čtyřech parkovacích míst při manipulační ploše přilehlé ke komunikaci.
2. PD na výkresu SITUACE má zakresleny výše uvedené čtyři parkovací místa. Tyto však nijak nespecifikuje (šířka x délka).
3. Vozidla při výjezdu z výše uvedených parkovacích míst nemají výhled na úzký chodník a hrozí tedy možná kolize s chodci. Oplocení pozemku v tomto místě je neprůhledné.

Kongresová 1666/2  
140 21 Praha 4

www.policie.cz

Tel.: +420 974 825 689

Datová schránka: rkiai5y

E-mail: krpa.osdp.odi.podatelna@pcr.cz

4. Dopravní pohyby vozidel , jak je naznačuje PD na . manipulační ploše pro couvání vozidel do výjezdu z objektu, je v rozporu s bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích. Upozorňujeme, že tento úsek komunikace ul. Českobrodská má vysoké intenzity provozu.

Vyřizuje: kpt. Ing. Martin Hovorka, tel. 974 825 684

plk. Mgr. Jiří Dušek  
vedoucí odboru  
z r. mjr. Ing. Ladislav Břeský v.r.