

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Výstavba 4 kmenových tříd, Základní škola Vybíralova
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	Městská část Praha 14
Sídlo zadavatele:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO zadavatele:	00231312
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Jiří Zajac, starosta
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.praha14.cz/

(„**veřejná zakázka**“, „**zadavatel**“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („**ZZVZ**“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

rádi bychom se zeptali, zda zadavatel trvá na použitém materiálu z výpisu truhlářských prvků:

Korpus z MDF desky tl.25mm + laminování, dvířka MDF deska tl. 25mm + HPL tl. 0,8mm, na dvířkách bude použita ABS hrana tl.1,5mm, barva bílá

Nebo je možné použití standardního lamina, které je několikanásobně levnější a je běžně dodáváno na zakázky obdobného charakteru?

Odpověď na dotaz:

Zadavatel požaduje místo MDF desek dodání lamino desek.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:


Položka č. 16 – Ovládací skříň osvětlení – není uveden popis v PD.

Žádáme o doplnění PD.

Odpověď na dotaz:

Ovládání bude umístěno v prostoru výdeje, aby se předešlo neoprávněné manipulaci (například žáky). Ovládací skříň osvětlení je nahrazením samostatných vypínačů. Je použita z důvodu úspory místa.

Ilustrativní foto:



Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Dotaz:

Položka č. 55 – Rozvaděč UPFD vč. záložního zdroje – není uvedeno schéma v PD. Žádáme o doplnění.

Odpověď na dotaz:

Rozvaděč UPFD je samostatné zařízení, které v sobě spojuje certifikovaný záložní bateriový zdroj pro zálohování PBZ a systém logiky spínání jednotlivých zařízení. Rozvaděč UPFD navrhne zvolený dodavatel systému na základě požadavků projektu.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4:

Dotaz:

Položka č. 61, 62, 63, 64 - rozvodnice – není specifikována výzbroj rozvaděčů, chybí schéma celé MaR a jednotlivých rozvaděčů. Žádáme o doplnění.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel přikládá v příloze.

Změna lhůty pro podání nabídky:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **20. 8. 2021 v 10:00 hodin**.

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

Vysvětlení zadávací dokumentace – „Výstavba 4 kmenových tříd, Základní škola Vybíralova“

V Praze dne 12. 8. 2021

Za městskou část Praha 14

PMA tender s.r.o., smluvní zástupce zadavatele

Mgr. Alena Holásková