



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 10

Název veřejné zakázky:	Komunitní centrum Jahodnice – novostavba – I. etapa
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2021-022522
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	Městská část Praha 14
Sídlo zadavatele:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO zadavatele:	00231312
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Mgr. Radek Vondra, starosta
Adresa profilu zadavatele:	<a href="https://ezak.praha14.cz/">https://ezak.praha14.cz/</a>
Název projektu:	Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská - Jahodnice
Registrační číslo projektu:	CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001937

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

### Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Prosíme o upřesnění. Jsou tam rozpory mezi PD a excelelem. 220c vers. 197cm.

Ve VV je psáno zárubněmi (dřevěné dýhované viz. dokumentace) a excel a PD je stavěná na ocelové. Nevíme, jakou požární odolnost je potřeba uvažovat. Předpokládáme, že se jedná o FALC?

Odpověď na dotaz:

Ve VV byly opraveny výšky dveří na 2 200 mm. Nebyl nalezen rozpor v popisu zárubní, ve VV i PD jsou zárubně ocelové se stínovou drážkou. Požární odolnosti jsou uvedeny ve výkresech PBŘS.

### **Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:**

Dotaz:

Prosím o upřesnění a vysvětlení řádku ve VV – 76 K 766699742 Montáž a dodávka ostatních truhlářských konstrukcí řešení detailů u vnějších prosklených st m 33,405 0,00.

Odpověď na dotaz:

Položka č. 76 (list profese) byla odstraněna – původně pomocná položka v prvotních verzích rozpočtu.

### **Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:**

Dotaz:

Prosíme o upřesnění, kde ve VV je uveden řádek s půdními schody (U-1).

Odpověď na dotaz:

Svislé půdní schody (2 ks) nejsou součástí předmětu plnění (1.etapy), proto nejsou ve VV. V rámci realizace bude ponechán začištěný prázdný otvor.

### **Změna projektové dokumentace a soupisu prací:**

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, je poskytnut současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

### **Změna lhůty pro podání nabídky:**

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **15. 9. 2021 v 10:00 hodin**.

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

Vysvětlení zadávací dokumentace – „Komunitní centrum Jahodnice – novostavba – I. etapa“

V Praze dne 2. 9. 2021

---

Za Městskou část Praha 14  
PMA tender s.r.o., smluvní zástupce zadavatele  
Mgr. Alena Holásková