

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. II

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce gastroprovozu objektu Parník
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele:	Městská část Praha 14
Sídlo zadavatele:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO zadavatele:	00231312
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Jiří Zajac, starosta
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.praha14.cz/

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Vzhledem k stávajícímu nežádoucímu stavu radiátorů žádáme o zdůvodnění, příp. doplnění položek - rozpočet neuvádí ani výměnu topných těles (radiátorů), ani jejich čištění.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel provedl v soupisu prací tuto úpravu:

5 ks radiátorů, každý délka cca 1200mm

Demontáž, renovace, repase, očištění, a zpětná montáž včetně nových napojovacích prvků na rozvody ÚT.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

V místnosti 1.01- restaurace projekt opět neřeší aktuální špatný stav oken a vnitřních parapetů - žádáme o zdůvodnění, příp. doplnění položek o výměnu oken / skel / parapetů.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel provedl v soupisu prací tuto úpravu:

Demontáž a následná montáže nových parapetů

7 ks parapetů, 6 x 1,73m, 1x 3,2m, celkem 14m běžných.

Změna projektové dokumentace a soupisu prací:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, je poskytnut současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Změna lhůty pro podání nabídky:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **4. 11. 2021 v 10:00 hodin**.

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 27. 10. 2021

Za městská část Praha 14
PMA tender s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
JUDr. Michal Šilhánek