

**PUDIS a.s.
Nad Vodovodem 2/3258
100 31 Praha 10**

Vaše zpráva č. j.: D-17-041

Naše značka: 3785/18/2/02
Vyřizuje: R. Tuma/303

V Praze dne: 3. 9. 2018

**Severovýchodní pražská cyklomagistrála – etapa 6
Borská, Blatská, Panorama Kyje, Praha 14
Dokumentace pro potřeby vydání územního rozhodnutí
Stavebník: Městská část Praha 14**

Předložená projektová dokumentace řeší novostavbu cyklostezky, která se stane páteří trasou na území hl. m. Prahy. Etapa 6.1 navazuje na záměr cyklomagistrály v k. ú. Horní Počernic. Délka hlavní trasy etapy 6.1 je 1 720 m. Součástí této etapy jsou spojky na přilehlou komunikační síť, a to na ulici Borská v délce 420 m, na ul. Blatská v délce 170 m a na Panorama Kyje v délce 140 m.

Povrch cyklostezky je navržen ve skladbě asfaltový beton pro obrusnou vrstvu s podkladem zpevněné zeminy a recyklovaným materiálem.

Součástí stavby je úprava kabelů optické trasy, úprava DK NET4GAS s.r.o., přeložka NN Vodafone a vegetační úpravy.

Odvodnění je řešeno vyspádováním povrchu do přilehlé zeleně.

Stavba se nachází v kanalizačním povodí ÚČOV, v jednotném odvodňovacím systému.

Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) s vydáním územního rozhodnutí z hlediska správce vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu na území hl. m. Prahy souhlasí s následujícími podmínkami:

- S ohledem na možné poškození stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok pro veřejnou potřebu projednejte předmětnou žádost rovněž s jejich provozovatelem – Pražskými vodovody a kanalizacemi, a.s. (dále jen PVK, a.s.). Tuto činnost zajišťuje provozovatel stávajících vodohospodářských sítí na základě kompetencí mezi PVS a PVK, a.s.
- Všechny povrchové znaky na stávajících zařízeních v naší správě, které se nachází v příjezdovém území stavby, musí být zachovány, případně renovovány a provedeny výškové rektifikace. Ke všem vstupním šachtám na stávající kanalizaci musí být zajištěn příjezd pro mechanizovanou obsluhu těžkými vozidly i po dobu výstavby.
- Jakékoli poškození musí být okamžitě oznámeno provozovateli kanalizací a vodovodů pro veřejnou potřebu PVK, a.s. Úhradu veškerých škod, vzniklých během realizace stavby na zařízení v naší správě, budeme uplatňovat na stavebníkovi předmětné stavby.
- K předložené žádosti Vám sdělujeme, že ověřený zakres stávajících inženýrských sítí v naší správě je kompetentní vydávat pouze PVK, a.s., Dykova 3, Praha 10.

Naše stanovisko je platné dva roky od data jeho vydání. Dokumentaci Vám v příloze vracíme.

S pozdravem

Co: PVK a.s. – úsek provozního ředitel, Ke Kable 971, 100 00 Praha 10

Ing. Julie Nováková

Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 ■ IČ: 25656112 ■ DIČ: CZ25656112

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 6060522/0800, Československá obchodní banka, a.s., č. ú.: 117411663/0300

Tel.: 251 170 111 ■ Fax: 257 532 306 ■ E-mail: info@pvs.cz ■ www.pvs.cz ■ Zápis do OR 1. 4. 1998 je veden u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290