



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. II

Název veřejné zakázky:	Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most – Parník III
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	Městská část Praha 14
Sídlo zadavatele:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO zadavatele:	00231312
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Jiří Zajac, starosta
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.praha14.cz/
Název projektu:	Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most – Parník
Registrační číslo projektu:	CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011591

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. I:

Zadavatel v příloze č. 5 zadávací dokumentace uvedl mimo jiné následující požadavek: „Pro VZT jednotky s protiproudým výměníkem je nutné vzduch předehřívat tak, aby nedošlo k zámrazu kondenzátu na výměníku. Sekundárně je vzduch upravován teplotně na výstupu směrem do objektu, a to dohřevem v zimním období nebo **snížením teploty** v letním období.“

Zadavatel uvádí, že snížení teploty nelze provést jiným způsobem než pomocí přídavného chladicího komponentu. Proto pro vyloučení jakýchkoli pochybností doplňuje větu následovně: „Pro VZT jednotky s protiproudým výměníkem je nutné vzduch předehřívat tak, aby nedošlo k zámrazu kondenzátu na výměníku. Sekundárně je vzduch upravován teplotně na výstupu směrem do objektu, a to dohřevem v zimním období nebo **snížením teploty chladicím komponentem** v letním období.“

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje.

Vysvětlení zadávací dokumentace – „Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most – Parník III“

V Praze dne 22. 3. 2022

Za městskou část Praha 14
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Alena Holásková