

Vaše značka:

Naše značka: OMD/1078/17/CH

Vyřizuje: Ing. Chmela / 565

Datum: 28. prosince 2017

Vážená paní

Ing. arch. Lucie Čepelová

Na Březince 2033/17

150 00 PRAHA 5

Rekonstrukce a stavba chodníku v ulici Tálínská

Vážená paní architektko,

k předložené projektové dokumentaci pro stavební řízení sdělujeme:

- k technickému provedení nemáme připomínky,
- v místech zúžení požadujeme zachování minimální šířky komunikace 3,00 m (ideálně 3,25 m) pro bezpečný průjezd autobusů a to i v období provádění stavebních prací,
- navrhovaná opatření považujeme za stěžejní pro zklidnění provozu v ulici Tálínská v celé její délce,
- v případě, že bude v rámci realizace stavby jakýmkoliv způsobem dočasně dotčen provoz autobusů v ulici Tálínské, požadujeme svolat jednání případně doručit informaci minimálně měsíc předem.

S pozdravem

Ing. Martin Fafejta

vedoucí odboru městské dopravy

ROPID
Rytířská 10
110 00 Praha 1
(2)