



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
N1.01	ZÁDVEŘÍ	28.29
N1.02	HALA	101.53
N1.03	ŠATNA	147.38
N1.04	CHODBA	38.46
N1.05	ÚČEBNA - CVIČNÁ KUCHYŇKA	62.73
N1.06	ÚČEBNA - DÍLNA	62.73
N1.07	ZÁZEMÍ - ŠKOLNÍK	31.41
N1.08	SPRCHA + WC	4.35
N1.09	CHODBA	7.11
N1.10	WC ŽENY PRONÁJEM	6.11
N1.11	WC MUŽI PRONÁJEM	6.08
N1.12	ŠATNY DÍVKY	18.02
N1.13	ŠATNY DÍVKY	5.90
N1.14	ŠATNY CHLAPCI	18.02
N1.15	ŠPRCHY CHLAPCI	5.90
N1.16	TÉLOCVIČNA	521.93
N1.17	CHODBA	5.73
N1.18	ÚKLIDOVÁ KOMORA	4.69
N1.19	WC IMOBILNÍ	4.69
N1.20a	SKLAD TĚLOCVIČNEHO NÁRADÍ	18.75
N1.20b	SKLAD TĚLOCVIČNEHO NÁRADÍ	18.50
N1.21	SKLAD SPORTOVNÍCH POTŘEB	15.31
CELKOVÁ PLOCHA		1191.82 m²
P1.22	VŘÁTNICE	2.92
P1.23	CHODBA	9.43
P1.24	VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ	1.58
P1.25	CHODBA	13.72
P1.26	CHODBA	29.49
P1.27	DRUŽINA	68.35
P1.28	DRUŽINA	71.63
P1.29	KOTELNA	21.08
P1.30	SKLAD	11.89
P1.31	SKLAD	3.50
P1.32	CHODBA	3.03
P1.33	WC CHLAPCI	11.25
P1.34	SVĚTLÍK	6.06
P1.35	CHODBA	7.63
P1.36	ZÁDVEŘÍ	20.53
P1.37	CHODBA	92.87
P1.38	ÚČEBNA	68.39
P1.39	WC DÍVKY	22.77
P1.40	SCHODIŠTĚ DO SUTERÉNU	

POZNÁMKA:

MATERIÁL POTRUBÍ PODLAH. VYTÁPĚNÍ: POLYBUTHYLEN
DIMENZE POTRUBÍ PODLAH. VYTÁPĚNÍ: 17x2,5 mm
PŘÍVODNÍ TEPLOTA NA R-S PODLAH. VYTÁPĚNÍ: 39°C
POTRUBÍ UPEVNĚNO UPÍNACÍMI LIŠTAMI A PŘÍCHÝTKAMI
MONTÁŽ PROVEDENA DLE ČSN EN 1264-4 - Podlahové vytápění - část 4. Montáž
PO OBVODU MÍSTNOSTI UMÍSTIT DILATAČNÍ PÁS, MEZI MÍSTNOSTMI PROVÉST DILATACI
A DALŠÍ DILATACE PLOCH DLE PROJEKTU STAVEBNÍ ČÁSTI - DILATAČNÍ PÁS min 11. 8mm
VEŠKERÉ DILATAČNÍ SPÁRY "PŘÍZNAT" V NÁŠLAPNÉ KONSTRUKCI
PRŮCHODY POTRUBÍ DILATAČNÍ SPÁROU OCHRÁNIT CHRÁNICKOU O DÉLCE 25 cm NA KAŽDOU STRANU OD SPÁRY DILATACE
DILATAČNÍ PLOCHY A POLOHA DILATAČNÍCH SPÁR JE PŘEDMĚTEM STAVEBNÍ ČÁSTI, DODAVATEL
VYTÁPĚNÍ BUDE TYTO POLOHY RESPEKTOVAT A UMÍSTÍ V TOMTO MÍSTĚ NA POTRUBÍ OCHRANNÉ POTRUBÍ (HUŠÍ KRKY)

LEGENDA:

- ROZVOD PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
- ROZVOD PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ V CHRÁNICĚ (POTRUBÍ NEBUDE PŘEDÁVAT TEPLU)
- POLOHA DILATACE PŘEVZATA Z PROJEKTU STAVEBNÍ ČÁSTI
- HRANICE PLOCHY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ V MÍSTNOSTECH

R-Projekt 07 Praha s.r.o.
Ke Strašnické 8/1795, Praha 10
tel. 261 305 100, 261 305 101
e-mail: jin.padevet@rprojekt07.cz

OBJEDNAVATEL
Městská část Praha 14
Bratři Vendlíků 1073
198 21 Praha 9

AKCE
Stavební úpravy a přístavba
ZŠ Šimanovská, Šimanovská č.p. 16
Praha 9 - k.ú. Kyje

VÝKRES
PŮDORYS PŘÍZEMÍ
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VYTÁPĚNÍ

VED.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT
ZODP.PROJ. ING. KAREL ŠIMŮNEK

ZAK.Č. 0009 0078 40

STUPEŇ DPS
FORM. 6 A4
MĚŘ. 1:100
DATUM 12/2017

D.1.4. UT
PROFESE
2
ČÍSLO