



POZNÁMKY
NA JIŽNÍ STRANĚ PŘÍSTAVBY + SVOD 12, BUDOU SVODY REALIZOVÁNY JAKO SKRYTÉ SVODY
S POUŽITÍM IZOLOVANÝCH VODIČŮ HVI LONG
VODIČ BUDE UCHYCEN POMOCÍ PŘÍCHYTEK PODPĚR VEDENÍ PRO MONTÁŽ NA STĚNU.
SVODY NESMÍ BÝT UKLÁDÁNY DO DILATAČNÍCH SPÁR.
PŘI REALIZACI BUDOU DODRŽENY DOPORUČENÉ POSTUPY
DLE MONTÁŽNÍCH NÁVODŮ TÝKAJÍCÍCH SE PRÁCE S HVI VODIČI

Jiří Flosman, projektová kancelář flosmanjiri@seznam.cz, tel. +420 725 083 422		AUTORIZACE, PODPIS:	
AKCE:	Stavební úpravy a přístavba ZŠ Šimanovská, Šimanovská č.p.16, Praha 9 - k.ú. Kyje		
INVESTOR:	Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9		
DÍL PD:	D Dokumentace objektů a zařízení D.1.4.e Elektro silnoproud/slaboproud/MaR	MĚŘÍTKO:	1:100
		DATUM:	01/2018
NÁZEV VÝKRESU:			ČÍSLO KOPIE:
Hromosvod - skryté svody			
ČÍSLO PŘÍLOHY:	REVIZE:	STUPEŇ PD:	
D.1.4.e.10	-	DPS	