



LEGENDA VEDENÍ:

JIMACÍ VEDENÍ AlMgSi pr.8mm

ZEMNÍCI PÁSEK Fežn 30x4

POZNÁMKY:

VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM PROVEDENA DLE NORMY ČSN EN 62305

ZEMNICE TYPU B, ULOŽENY V BETONOVÉM ZAKLADĚ.

ULOŽENÍ ZEMNICE MUSÍ BÝT V KOORDINACI S PROJEKTEM STAVEBNÍ ČÁSTI.

OKRUŽNÍ VEDENÍ PROVEDENÉ PÁSKEM Fežn 30x4 BUDE ULOŽENO CCA 5CM

NA DNO ZAKLADOVÉHO VÝKOPU A BUDE ZALITO BETONOVOU SMĚSÍ. VÝVODY KE SVODŮM

BUDDO NA PŘECHODU OPATŘENY ANTIKOROZNÍ OCHRANOU.

K ZEMNÍCI MU SYSTÉMU MUSÍ BÝT PŘÍPOJENY VŠEKÉRE VELKÉ KOVOVÉ HMOTY A OBJEKTY.

ZEMNÍCI SOUSTAVA - ZEMNÍCI PÁSEK Fežn 30 x 4 mm

ZEMNÍ ODPOR MUSÍ BÝT DO 10 OHMŮ

ZEMNÍCI PÁSEK BUDE UCHYTEN POMOCÍ PODPĚR A ULOŽEN NA DNO VÝKOPU, TAK

ABY NEDOŠLO KE ŠPATNÉMU VYTVOŘENÍ ZEMNICE MIMO BETON.

TM SE ZABRÁNÍ PŘÍPADNÉ KORÓZI ZEMNÍCIHO PÁSKU. BUDE-LI V ZAKLAD. DESCE ULOŽEN

ARMOVACÍ ROŠT, JE VHDNĚ SPOJIT JEJ S UZEMNĚNÍM RD POMOCÍ VÝVODŮ DRÁTEM pr.10mm.

TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE.

Jiří Flosman, projektová kancelář flosmanjiri@seznam.cz, tel. +420 725 083 422		AUTORIZACE, PODPIS:	
AKCE:	Stavební úpravy a přístavba ZŠ Šimanovská, Šimanovská č.p.16, Praha 9 - k.ú. Kyje	MĚŘÍTKO: 1:100 DATUM: 01/2018	
INVESTOR:	Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9		
DIL PD:	D Dokumentace objektů a zařízení D.1.4.e Elektro silnoproud/slaboproud/MaR	ČÍSLO KOPIE:	
NÁZEV VÝKRESU:			
Uzemnění			
ČÍSLO PŘÍLOHY:	REVIZE:	STUPEŇ PD:	
D.1.4.e.11	-	DPS	