

Váš dopis ze dne:  
09.08.2017  
Vyřizuje / telefon:  
Ing. Pavel Štěp / 267052635

Došlo dne: 9.9.17  
Přílohy:  
Číslo: 133/2017

R-Projekt 07 Praha s.r.o.  
Ke Strašnické 1795/8  
100 00 Praha 10 Strašnice

V Praze dne 01.09.2017

Věc: ZŠ Šimanovská, Šimanovská 16, Kyje, Praha

Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací pro územní a stavební řízení na výše uvedenou stavbu.

Požadovaný příkon elektřiny pro objekt ve výši celkem  $P_i = 100 \text{ kW}$  /  $P_s = 50 \text{ kW}$  bude dodán ze stávající distribuční sítě 1 kV. Pro odběr je osazen před elektroměrem hlavní jistič **3 x 125 A**. (Navýšením o 23 kW se nezmění hl. jistič).

Objekt bude z přípojkové skříně připojen pouze jedním kabelem v majetku odběratele. Měření odběru se umístí v elektroměrovém rozvaděči na veřejně přístupném místě. Způsob měření a jeho umístění musí odpovídat technickým podmínkám dle ČSN a podnikové normě Pražské energetiky, a.s., MM 501 "Technické podmínky připojení - část A - obchodní měření". Případné konzultace řeší útvar PREdi - oddělení netechnických ztrát, e-mail: podporasp@pre.cz, telefon 267053621, Na Hroudě 4/1492, Praha 10 - Vršovice.

Dle zákona č. 458/2000 Sb. a souvisejících vyhlášek, požádají koneční zákazníci o připojení a výši příkonu nového odběrného místa, nebo o zvýšení rezervovaného příkonu stávajícího odběrného místa, na předepsaných tiskopisech pro každý odběr samostatně v Zákaznickém centru PRE. Vyřízená žádost stanoví hodnotu hlavního jističe před elektroměrem a požadavek úhrady měrného podílu na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu.

K technickému řešení vnitřní instalace a ke stavební části se PREdistribuce, a.s. nevyjadřuje, protože se jedná o majetek vlastníka objektu. Za dodržení ustanovení ČSN a platných norem zodpovídá projektant a odborná firma, realizující úpravy nebo stavbu.

Před vlastní realizací stavby v ochranném pásmu elektrizační soustavy PREdistribuce, a.s. je nezbytné získat **Souhlas se zahájením výkopových prací**, bližší informace na webových stránkách PREdistribuce, a.s. ([www.predistribuce.cz](http://www.predistribuce.cz)).

Toto vyjádření vydáváme pouze pro stavební řízení za účelem vydání stavebního povolení (územního rozhodnutí) a nenahrazuje vyjádření o stavu stávajícího rozvodného zařízení PREdistribuce, a.s. k provádění výkopových prací.

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok.

S pozdravem

Ing. Milan Válek  
Vedoucí oddělení Rozvoj a obnova sítí

Kopie: S 24 100

Příloha: ~~Situace rozvodného zařízení/návrh Smlouvy o přípravě připojení~~/Projektová dokumentace

**PREdistribuce, a.s.**  
Svornosti 3199/19a  
150 00 Praha 5  
31