



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN. (č.j.): S 9274 / US-23717/2017-SZDC-OŘ PHA-710-Sta

UKLÁDACÍ ZN.:

SKART. ZN.-LH.: S5

POČ. LISTŮ: 2

POČ. PŘÍLOH: 0

POČ. LISTŮ PŘ.: 0

VYŘIZUJE: Bc. Vojtěch Starý

TEL.: 972 226 416

FAX: 972 224 815

E-MAIL: StarýV@szdc.cz

DATUM: 20. 9. 2017

R-Projekt 07 Praha, s.r.o.

Ke Strašnické 1795/8

100 00 Praha 10

Souhrnné stanovisko
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
k žádosti ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na základě předložené žádosti a dokumentace vydává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „SZDC“), Oblastní ředitelství Praha (dále jen „OŘ Praha“) podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, toto

Souhrnné stanovisko k žádosti ke společnému územnímu a stavebnímu řízení
pro stavbu:

Název stavby: Stavební úpravy a přístavba ZŠ Šimanovská č.p. 16, Praha 9, k. ú. Kyje
Místo stavby: KÚ Kyje; parc. číslo 19/1, 21/1, 21/4, 21/5, 22, 6
Trat': Česká Třebová – Praha Mas. n., žkm 401,182 – 401,259 vpravo trati, stavba se nachází mimo ochranné pásmo dráhy ve vzdálenosti 77 m od osy krajní koleje
TÚDÚ: 1501 40
Žadatel: R-Projekt 07 Praha, s.r.o., Ke Strašnické 1795/8, 100 00 Praha 10
Stavebník / Investor: MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

Přístavba tělocvičny ke stávající Základní škole se nachází v zastavěném území Prahy 9, k. ú. Kyje, s hlavním vstupem situovaným do ulice Šimanovská. Parcely č. 21/1 a 21/5, na kterých je stavba navržena, jsou nyní využity jako hřiště pro školu; parcely č. 22 a 21/4 jsou využity pro přístup a příjezd na tyto parcely a přilehlé sousední parcely. Parcela č. 6 je přístupná z parcely 21/1 a slouží jako školní zahrada pro potřeby školy.

Stávající budova Základní školy se nachází na parcele č. 19/1. Parcely č. 21/1, 21/4, 21/5 a 6 slouží jako zahrady a jsou součástí zemědělského půdního fondu. Parcela č. 22 slouží jako ostatní plocha s věcným břemenem chůze (je součástí rozšířeného chodníku se zelenou plochou). Přístavba tělocvičny pro účely školy je umístěna na parcely č. 21/1 a 21/5.

Stavba se nachází mimo ochranné pásmo dráhy, mimo pozemky SZDC. Část pozemku parc. č. 6 k. ú. Kyje se nachází v ochranném pásmu dráhy.

Doručovací adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 48384

IČ: 709 94 234

DIČ: CZ 709 94 234

www.szdc.cz

V prostoru dotčeném stavbou **se nenachází** inženýrské sítě a zařízení v majetku SŽDC.

Toto souhrnné stanovisko se vydává pro účely řízení u příslušného stavebního úřadu a k realizaci stavby.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace s povolením a realizací stavby mimo ochranné pásmo dráhy


s o u h l a s í

za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

1. Stavba musí být v souladu se všemi příslušnými normami a právními předpisy.
2. Stavba bude navržena a provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení její funkce vlivem provozu dráhy. Na případné stížnosti na negativní vlivy plynoucí z provozu železniční dopravy a souvisejících činností nebude brán zřetel.
3. Stavbou nesmí být ohrožena bezpečnost dráhy a drážní dopravy ani nesmí být narušena plynulost železničního provozu.
4. Realizace stavby musí respektovat provoz dráhy a rozsah drážních zařízení. V důsledku stavby nesmí dojít ke ztížení, nebo zamezení přístupu a údržby objektů a zařízení v majetku SŽDC.
5. Přebytečný materiál a zemina nesmí být ukládány na drážní pozemky ani do drážních odvodňovacích zařízení. Veškeré vody musí být odváděny mimo drážní pozemky a mimo drážní odvodňovací zařízení.

Vzhledem k tomu, že přilehlá železniční trať je elektrifikovaná stejnosměrnou trakční soustavou o napětí 3 kV s možností vzniku bludných proudů a na související povinnosti vyplývající z ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách; **veškeré inženýrské sítě a zařízení uložené v zemi musí být opatřeny účinnou protikorozní ochranou nebo musí být zhotoveny z materiálů nepodléhajících korozi** - doporučujeme konzultaci se SŽDC, Technickou ústřednou dopravní cesty, Specializované středisko diagnostiky korozních vlivů, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9, kontakty: Ing. Jan Matouš, tel.: 972 228 747, 602 766 220, e-mail: jan.matous@tudc.cz, nebo Ing. Michal Svoboda, tel.: 972 228 749, 724 500 145, e-mail: michal.svoboda@tudc.cz.

Toto souhrnné stanovisko se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace stavby **a platí 2 roky** od data vydání.



Libor Škvára
náměstek ředitele pro techniku
Oblastní ředitelství Praha

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(701)

