



Váš dopis č. j.: sine
Ze dne: 25.8.2017
Naše č. j.: HSHMP 43206/2017
Sp. zn.: S-HSHMP 43206/2017
Vyřizuje: Bc. Radka Štující
Tel.: 286 883 001
E-mail: radka.stujova@hygpraha.cz
V Praze dne: 1.9.2017

Ing. arch. Lucie Čepelová
Na Březince 2033/17
150 00 Praha 5

**Závazné stanovisko hygienika k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení na akci:
Rekonstrukce a stavba chodníku ulice Tálínská, hlavní město Praha**

Na základě žádosti paní Ing. arch. Lucie Čepelové, Na Březince 2033/17, 150 00 Praha 5, zastupující Městskou část Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 19821 Praha 9, IČ: 00231312, na základě plné moci, podané dne 29.8.2017 posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) projektovou dokumentaci zpracovanou ke stavebnímu řízení na akci: Rekonstrukce a stavba chodníku ulice Tálínská, hlavní město Praha.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů o ochraně veřejného zdraví vydává zástupce HSHMP toto závazné stanovisko:

S návrhem projektové dokumentace na shora uvedenou stavbu **se souhlasí** za předpokladu splnění takto stanovené podmínky:

1. Zajistíte realizaci protihlukových opatření a omezením doby práce hlučných stavebních mechanismů, že během demoličních a stavebních prací bude v době od 7.00 hod. do 21.00 hod. dodržen hygienický limit $L_{Aeq,T} = 65$ dB ve venkovním chráněném prostoru nejbližších staveb.

Odůvodnění: Předložená projektová dokumentace byla zhotovena společností PK Flora spol. s r.o., Vinohradská 2133/138, 130 00 Praha 3, zodpovědný projektant je Ing. Ivana Zobačová.

Jedná se o rekonstrukci a stavbu chodníku. Návrh rekonstrukce a stavby předmětného chodníku bude v úseku ulice Černičná (Poliklinika) - východní část, a zastávka BUS „Tálínská“ – západní část. Řešené území se nachází podél severovýchodního břehu Kyjského rybníka.

Dotčené pozemky jsou v k.ú. Kyje, parc. č. 2727/1, 2726/7, 2744/1, 2727/6.

Předložená dokumentace na výše uvedenou stavbu není v rozporu se zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví. Podmínka vyplývá ze zák. č. 258/2000 Sb. a z NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších změn a předpisů.


MUDr. Eva Kaňková, CSc
Vedoucí oddělení hygieny komunální

Příloha: 1x PD
Co: HK

