


TABULKA MÍSTNOSTÍ


ČÍSLO MÍSTN.	MÍSTNOST	PLOCHA (m2)	ČÍSLO MÍSTN.	MÍSTNOST	PLOCHA (m2)
401	SCHODIŠTĚ	32,40	412	UČEBNA	72,78
402	CHODBA	188,14	413	UČEBNA	72,78
403	KABINET	21,87	414	UČEBNA	72,78
404	KABINET	26,10	415	UČEBNA	77,13
405	UČEBNA	73,94	416	WC	10,84
406	SKLAD	22,40	417	WC	8,91
407	KABINET	35,23	418	UMÝVÁRNA	7,41
408	WC-UCITEL	1,39	419	ÚKLID. MÍSTNOST	1,78
409	UMÝVÁRNA-UCITEL	2,93	420	WC	1,35
410	UČEBNA	73,46	421	UMÝVÁRNA	8,14
411	UČEBNA	72,78			

OKRUH OTOPNÝCH TĚLES

POUŽITA STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA KALOR 3 500/160 A KONVEKTORY MINIB

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ 75°C
- - - ZPĚTNÉ POTRUBÍ 55°C
- POUŽITÉ DIMENZE OCELOVÉHO POTRUBÍ
- DN15 DN20 DN25 DN32 DN40



AKCE : ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE		ČÍSLO ZAKÁZKY : 093 10 17	
MÍSTO : ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ , PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN, HLOUBĚTÍNSKÁ č.p. 700 k.ú.Hlobětín parc.č. 73		<b>AKK</b> ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KRÍVKA	
INVESTOR : Městská část Praha 14, Bratří Vencíků 1073 190 21 Praha 9			
ZHOTOVITEL : Architektonická kancelář Krivka s.r.o.		ADRESA : U STROJBY 3 PRAHA 9 196 00	
DATA : 12.2017	VEDOUcí PROJEKTU : evidovaný číslo Číslo: 0009180 Ing. Radek Dědina		
STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	ZOUPŮVĚRNÝ PROJEKTANT : Ing. Jan Dinga		
VYPRACOVÁVÁ : Martin Izach		KONTAKTY : 211 155 190 737 615 321 dedina@arch-krivka.cz	
ČÁST PROJEKTU : VYTÁPĚNÍ	MĚŘÍTKO : M 1 : 100	FÁZE REALIZACE : 1.ETAPA	
OBSAH : PŮDORYS 4.NP		ODMĚNĚNÍ : D.1.4.A.03	