

Legenda osvětlení:

- A - žárovkové svítidlo 1x60W
B - zářivkové svítidlo 2x36W
C - žárovkové svítidlo 1x60W nástěnné
D - žárovkové svítidlo 1x60W nástěnné IP54
E - žárovkové svítidlo 1x60W nástěnné s PIR IP54
F - LED svítidlo NLCO - GSA32-05-C-01 32W
G - LED svítidlo NLCO - GSA32-01-C-01 32W
H - zářivkové těleso s LED trubici Luminer lights Triproof 1,2m 48W
I - zářivkové těleso s LED trubici Luminer lights Triproof 1,5m 60W
J - nouzové svítidlo
K - halogenové svítidlo 1x100W s PIR IP54

- Ⓐ Svítidlo pro osvětlení kuchyňské linky umístěné pod nástěnnou skříňkou. Svítidlo ovládané vlastním vypínačem umístěným na tělese.

Legenda místností:

- 2.01a - WC
2.01b - WC
2.02a - WC
2.02b - WC
2.03 - WC děti
2.04 - umývárna děti
2.05 - šatna učitelky
2.06 - WC učitelky
2.07 - WC děti
2.08 - umývárna děti
2.09 - šatna učitelky
2.10 - WC učitelky

Legenda místností:

- 2.11 - kuchyně - varna
2.12 - sklad
2.13 - kancelář - hospodářka
2.14 - chodba
2.15 - sklad
2.16 - VZT
2.17 - chodba
2.18 - šatna personál
2.19 - kuchyňka
2.20 - kuchyňka
2.21 - schodišťová hala
2.22 - chodba
2.23 - chodba
2.24 - kancelář - sborovna
2.25 - úklid
2.26 - schodišťová hala
2.27 - ložnice
2.28 - šatna děti
2.29 - sklad
2.30 - třída
2.31 - schodišťová hala
2.32 - ložnice
2.33 - šatna děti
2.34 - sklad
2.35 - třída

- označení nynější projektové dokumentace
označení projektové dokumentace - sociální zázemí

- G - LED svítidlo NLCO - GSA32-01-C-01 32W
F - LED svítidlo NLCO - GSA32-05-C-01 32W
I - Zářivkové těleso s LED trubici Luminer lights Triproof 1,5m 60W
H - Zářivkové těleso s LED trubici Luminer lights Triproof 1,2m 48W
B - zářivkové svítidlo 2x36W
A - žárovkové svítidlo 1x60W
C - žárovkové svítidlo 1x60W nástěnné
D - žárovkové svítidlo 1x60W nástěnné IP54
E - žárovkové svítidlo 1x60W nástěnné s PIR IP54
jednopolový vypínač 230V 10A
sériový vypínač 230V 10A
střídavý vypínač 230V 10A
křížový vypínač 230V 10A
rozvodná krabice s věnečkem
rozvaděč
K - halogenové svítidlo 1x100W s PIR IP54
směr vedení

projektant :		místo : Paculova 1115/12, Praha 14 - Černý most	
Horák Jaromír		název : Stavební úpravy objektu MŠ Paculova	
		obsah : osvětlení 2. N.P.	
		investor : MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, Praha 9 198 21	
formát :	8xA4	č.z. 3/2015	část : 1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY VČETNĚ HROMOSVODŮ
		m : 1:70	č.v. D.1.4.e datum : 2/2015