



**HYGIENICKÁ
STANICE
HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY**

...STARÁME SE SPOLEČNĚ
S VÁMI O VAŠE ZDRAVÍ

Váš dopis č. j.: MSJ 01/JP/18
Ze dne: 4. 4. 2018
Naše č. j.: HSHMP 35286/2018
Sp. zn.: S-HSHMP 29653/2018
Vyřizuje: Eva Choutková
Tel.: 281 000 451, 735 726 549
E-mail: eva.choutkova@hygp Praha.cz
V Praze dne: 21. 6. 2018

R – Projekt 07 Praha, s. r. o.
Ke Strašnické 1795/8
100 00 Praha 10 - Strašnice
IČ 03520358

Došlo dne:	31. 7. 18
Průchyt:	
Číslo:	96/2018

Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení na akci „Výstavba školního hřiště pro ZŠ Šimanovská 16, Praha 9 - Kyje“

Na základě žádosti společnosti R – Projekt 07 Praha, s. r. o., Ke Strašnické 1795/8, Praha 10 – Strašnice, IČ 03520358 zastupující stavebníka – Městské části Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9, IČ 00231312, doručené dne 24. 5. 2018, posoudil orgán ochrany veřejného zdraví - Hygienická stanice hlavního města Prahy, jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 258/2000 Sb.“), předloženou projektovou dokumentaci k výše uvedené stavbě k územnímu a stavebnímu řízení.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Hygienická stanice hlavního města Prahy toto **závazné stanovisko**:

S projektovou dokumentací k územnímu a stavebnímu řízení na akci „Výstavba školního hřiště pro ZŠ Šimanovská 16, Praha 9 – Kyje“ se

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Dne 24. 5. 2018 byla orgánu ochrany veřejného zdraví k posouzení předložena PD stavby „Výstavba školního hřiště pro ZŠ Šimanovská 16, Praha 9 – Kyje“. Dokumentace byla vypracována společností R – Projekt 07 Praha, s. r. o., Ke Strašnické 1795/8, 100 00 Praha 10 – Strašnice, IČ 03520358 pod zak. č. 0009 0084 40 v březnu 2018. Součástí projektu je Autorizovaný protokol č. AP-1839/18-05/G1-1 o měření hluku z dopravy vedené po okolních komunikacích – Posouzení vlivu hluku z dopravy vedené po okolních komunikacích na budoucí nejexponovanější část chráněného venkovního prostoru v místě navrhovaného záměru výstavby nového školního hřiště vypracovaný společností KONTRAHLUK, s. r. o., Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6, IČ 28538234 dne 23. 5. 2018. Dle zhodnocení tohoto měření s požadavky platné legislativy na hluk v chráněném venkovním prostoru bude základní hygienický limit hluku z dopravy (včetně dopravy po blízké železniční trati ČD) $L_{Aeqp,16h} = 55$ dB (resp. $L_{Aeqp,8h} = 55$ dB) prokazatelně dodržen.

Jedná se o výstavbu školního hřiště na nezastavěném pozemku parcely č. 6, 10/2 a 11 v k. ú. Praha – Kyje. Pozemky s č. 6 a 11 jsou používány jako školní zahrada, část pozemku č. 10/2 potřebného pro hřiště je používána jako dětské hřiště a je na něm protihluková stěna. Pozemky pro školní hřiště jsou umístěny v sousedství železniční tratě Praha - Kolín, která je situována v 7 m hlubokém terénním zářezu. Směrem od budovy školy bude na uvedených pozemcích vybudována nová přístupová cestička, hřiště pro školní družinu (vahadlová houpačka, pískoviště, šplhací sestava, řetězová dvojhoupačka, lanová pyramida), sklad zahradního nářadí a vybavení hřiště (zahradní domek rozměrů 3 x 3 m), víceúčelové hřiště pro malou kopanou, házenou, volejbal, nohejbal, tenis o celkovém rozměru 44 x 22 m, které bude osvětleno 4 stožáry el. osvětlení. Za hřištěm, nejbližší k železniční trati, bude umístěna dráha s doskočištěm pro skok do dálky a atletická rovinka pro sprint (3 dráhy). Povrch všech hřišť bude z vodopropustného polyuretanu. V areálu budou rozmístěny též lavičky a odpadkové koše, budou realizovány sadové úpravy zahrnující výsadbu zeleně, stromů a keřů. Součástí stavby budou dále opěrné stěny pro vyrovnaní výšek terénů, oplocení areálu a hřišť. Na pozemku prarc. č. 11 bude přemístěna protihluková stěna výšky 3 m a délky 12 m na hranici s pozemkem parc. č. 2938/1. Dešťové

vody budou odváděny do 2 podzemních drenážních vsaků rozměrů 4 x 4 x 1,5 m. Na pozemku 10/2 bude přemístěno dětské hřiště.

Investor se zavazuje, že během výstavby budou dodrženy hygienické limity hluku z výstavby.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo vydáno stanovisko, jak shora uvedeno.

Mgr. Ivana Průšová

vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
poboček Západ, Severozápad a Sever



PD se kromě Protokolu o měření hluku vrací žadateli.