

Váš dopis ze dne: 2017-05-12
Naše značka: 2081/011/05/17
Vyřizuje/linka: Petr/272 184 212
E-mail: vyjadreni@kolektory.cz
Datum: 2017-06-06

Projectk7 s.r.o.
Ing. Kateřina Jirásková
Nová 87
267 06 HÝSKOV

Vyřádění k žádosti o existenci sítí na akci: „Polytechnické zahrady“, ZŠ Dygrýnova 1006/21, Praha 14

Po prostudování předložené situace Vám sdělujeme, že se v uvedené lokalitě nachází kolektorová stavba:

název: **Černý Most – 1.stavba**
vlastník: Hlavní město Praha
správce: Kolektory Praha, a.s. (KP, a.s.)
zájmové území: parc.č.: 493; 494; 496, k.ú: Černý Most, ulice: Dygrýnova, Praha 9

Součástí kolektorové stavby jsou nadzemní prvky (VZT objekty, únikové a montážní poklapy).

Krytí kolektorové stavby v dané lokalitě je cca 1-1,5m pod upraveným terénem. V příloze Vám zasíláme zakres zmiňovaného kolektoru, který je pouze orientační.

Podmínky k realizaci prací v ochranném pásmu 3m od vnější hrany kolektorové stavby:

1. Prováděním stavby ani její konečnou podobou nesmějí být dotčena ani omezena práva KP,a.s., stejně tak možnosti řádného provozování kolektorové stavby (funkčnost, volný a bezpečný přístup ke všem kolektorovým prvkům: únikové vstupy (s 24hodin. přístupem), poklapy, VZT atp.).
2. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu kolektoru učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu, zejména pak:
 - vytýčení tělesa kolektoru na povrchu,
 - nepojíždět po nadzemních částech kolektoru stavební technikou,
 - zákaz odkládání vykopané zeminy a jakéhokoliv materiálu nad těleso kolektoru a do blízkosti jeho nadzemních objektů.
 - veškeré výkopové práce v ochranném pásmu kolektoru provádět ručně (bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí).
3. Poškození stavebních částí kolektoru nebo jeho izolace, hlásit zástupci KP, a.s. Postup nápravného řešení bude předem odsouhlasen se zástupci KP, a.s. a následně realizován na náklady investora (dodavatele).

Zástupci KP, a.s.:

Dispečink střediska Černý Most II, tel.: 281 914 487, Arnošta Valenty 1003, Praha 9
Petr Váňa, mistr střediska Černý Most II, tel.: 603 229 145, email: vanap@kolektory.cz
Tomáš Klimpera, technik střediska Černý Most II, tel.: 605 232 550, email: klimperat@kolektory.cz



Příloha č.1.



