



dle rozdělovníku

Váš dopis značka:

Spisová značka:

Číslo jednací: UMCP14/13/021622/OSMI/JM

Vyřizuje: Jana Moravcová

E-mail: moravcova@p14.mepnet.cz

Telefon: 225 295 256

Praha, 29. května 2013

**Dodatečná informace – podlimitní veřejná zakázka realizovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení – „ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín – rekonstrukce VZT kuchyně a zázemí“**

**Dotaz:**

Pokud specifikací na výměnu el. rozvodů je odkaz typu demontáž stávající kpl 2, nebo montáž kompletní elektroinstalace výtahu kpl 2 bez další specifikace, tak asi někdo ví víc a někdo další asi těžko bude řešit.

**Odpověď projektanta:**

Jelikož od výtahu není žádná archivní dokumentace, byla proto k řešení přizvána firma OTIS – stávající správce výtahů, a s ní byl proveden průzkum zařízení a provedena specifikace.

**Jedná se o dva výtahy, proto kpl 2:**

Demontáž elektroinstalace:

- demontáž stávajících rozvodů 1 ks/1 výtah
- demontáž kabelových rozvodů AL cca 50 m/1 výtah
- demontáž ovládacích tlačítek 1 ks/1 výtah

Montáž elektroinstalace:

- montáž nových elektrorozvodů
- nová kabeláž CYKY cca 50 m/1 výtah
- osazení nového rozvaděče (samostatná položka ve specifikaci)
- ovladačová kombinace na nástupišti (samostatná položka ve specifikaci)

Vzhledem ke stavu neexistující archivní dokumentace nic bližšího nelze specifikovat. Jedná se o vyhrazené zařízení, výměnu elektroinstalace nemůže provádět běžný elektrikář, **musí ji realizovat firma realizující výtahy**. Zhotovitel nemusí využít firmu doporučenou v projektu.

Za úřad městské části

Ing. Martina Mezenská,  
vedoucí odboru správy majetku a investic

