

nové stropní elektro rozvody vedeny skrytě minerálním podhledem

nové stěnové elektro rozvody vedeny povrchově v parapetních kanálech

rozvaděč stávající ponechán, doplněn o potřebné jističe

osvětlení stávající prachotěsné ponecháno a doplněno přiručními lampami

podlahové elektro vedeno v podlahových kanálech

ROZMĚRY VYCHÁZEJÍ Z PŮVODNÍHO ZAMĚŘENÍ, PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT NA STAVBĚ
STÁVAJÍCÍ INSTALACE BUDOU VYUŽITY V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU
DOKUMENTACE SLOUŽÍ K VÝBĚRU DODAVATELE, NENÍ TO VÝROBNÍ DOKUMENTACE. MATERIÁLY ZDE UVEDENÉ JSOU REFERENČNÍ.
ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROVI VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ
PŘI REALIZACI SE DOPORUČUJE ÚČAST ARCHITEKTA/PROJEKTANTA NA STAVBĚ

Investor:	MČ Praha 14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
akce:	REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ CHVALETICKÁ Chvaletická 918/3, 198 00 Praha 14
general. projektant:	FRANTIŠEK LEBEDA LOMNICE 260 364 52 ŽLUTICE dotegg architekti s.r.o. Stupkova 1440/9 170 00 Praha 7
zpracovatel:	DOTEGG architekti s.r.o. ing. FRANTIŠEK LEBEDA STUPKOVA1440/9 170 00 Praha 7 frantisek@dotegg.cz +420 736 286 600 www.dotegg.cz

stupeň PD:			OS
formát: 2xA4	datum: 11/2017	měřítko: 1:50	číslo výkresu D.1.4b.01
výkres: ELEKTROINSTALACE ŠKOLNÍ DÍLNY; KABINET			paré: