




BLOKOVÉ SCHÉMA EPS PO VÝMĚNĚN ÚSTŘEDEN MHU116

OVLÁDANÁ ZAŘÍZENÍ



LEGENDA EPS :


- ÚSTŘEDNA EPS MHU109, MHU116
umístění: ve vrtácní na stěně cca 150cm
- RELÉOVÁ SKŘÍN MHY908
umístění: na stěně cca 120cm
- HLÁSIČ POŽÁRU OPTICKO KOUŘOVÝ MHG262
1-ČÍSLO LINKY . 026-ADRESA HLÁSIČE
- HLÁSIČ POŽÁRU TERMO DIFERENCIÁLNÍ MHG362
1-ČÍSLO LINKY . 026-ADRESA HLÁSIČE
- HLÁSIČ POŽÁRU MULTI SENZOROVÝ MHG862
1-ČÍSLO LINKY . 026-ADRESA HLÁSIČE
- HLÁSIČ POŽÁRU TLAČÍTKOVÝ MHA141
1-ČÍSLO LINKY . 026-ADRESA HLÁSIČE
- HLÁSIČ POŽÁRU TECHNOLOGICKÝ MHG942
1-ČÍSLO LINKY . 026-ADRESA HLÁSIČE
- HLÁSIČ POŽÁRU TECHNOLOGICKÝ 4NÁSOBNÝ MHG943
1-ČÍSLO LINKY . 026-ADRESA HLÁSIČE
- AKČNÍ ČLEN PIEZO. SIRENA
1-ČÍSLO LINKY . 026-ADRESA HLÁSIČE
- PŘÍDRŽNÝ MAGNET DVEŘÍ
- ROZVODNÁ KRABICE S FUNKČNÍ INTEGRITOU
- SIRENA RO/R/D
- VEDENÍ EPS JY(ST)Y 2 x 2 x 1,5
- VEDENÍ SIREN A OVLADANÍ VRAT ProfiGuard2x2x0,8



SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

- STÁVAJÍCÍ STAV - PŮDORYS 1.PP 01
- STÁVAJÍCÍ STAV - PŮDORYS 1.NP 02
- STÁVAJÍCÍ STAV - ŘEZY A-A, B-B 03
- BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1.PP 04
- BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1.NP 05
- BOURACÍ PRÁCE - ŘEZY A-A, B-B 06
- PŮDORYS 1.PP - NAVRHOVANÝ STAV 07
- PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV 08
- ŘEZY A-A, B-B - NAVRHOVANÝ STAV 09

SCHÉMA



±0,000 = 250,500 m.n.m. B. p.v.
SOUDŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

INDEX		DATUM		POPS ZMĚNY	
NÁZEV A ADRESA STAVBY / Project name					
Rekonstrukce gastroprovozu objektu					
Parník					
ul. Gen. Janouška 902, Praha 9					
par.č. 221/148, 221/550, 221/551					
kat. území Černý Most					
STAVEBNÍK / Investor					
Městská část Praha 14					
Bratři Vencíků 1073					
198 21 Praha 9					
IČ: 00231312					
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14					
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / General designer		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI / Designer of part			
A6 atelier, s.r.o.		Hrubá Jarmila			
Patočkova 978/20, 169 00 Praha 6		Mozartova 724/7			
IČ: 039 85 610		46001 Liberec 1			
Kancelář: Vltkova 4, 186 00 Praha 8 - Karlín		ČKAIT: 000946			
Tel.: +420 777 607 027		autorizací razítko			
jan.mudra@seznam.cz		Hrubá Jarmila			
VYPRACOVAN / Drawn		DATUM / Date		24.8.2021	
Ing. Jan Klaj - Libe-MaS, s.r.o.		KONTROLOVAN / Checked by		24.8.2021	
Hrubá Jarmila		Hrubá Jarmila		24.8.2021	
STUPEŇ / Stage		OBSAH VÝKRESU / Drawing Content			
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		BLOKOVÉ SCHÉMA EPS			
PO VÝMĚNĚN ÚSTŘEDEN- MHU116		MĚRITVO / Scale			
1:50		FORMÁT: 8x A4		AUTORIZOVANÝ	
24.8.2021		24.8.2021		24.8.2021	
ČÁST DOKUMENTACE - PROFESÍ / Part documentation		VÝKRES DOKLAD			
D.1.4.6 - EPS		PAR-G		DPS	
D.1.4.6		D.1.4.6		04	
INDEX		INDEX			