



**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14**

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI  
Odbor výstavby

Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 | IČ: 00231312 | www.praha14.cz

Váš dopis zn.:  
Spisový znak: UMCP14/20/35886/OV/RANI  
Číslo jednací: UMCP14/21/01627/OV/RANI

Vyřizuje: Ing. Iva Rangotisová  
E-mail: iva.rangotisova@praha14.cz  
Telefon: 225 295 312

Praha dne: 13.1.2021

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Úřad městské části Praha 14, odbor výstavby, jako vodoprávní úřad místně příslušný dle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, věcně příslušný dle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále příslušný podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů k žádosti, kterou dne 18.9.2020 a 12.12.2020 podal

**Městská část Praha 14, ÚMČ Mgr. Radek Vondra, starosta, IČO 00231312, Bratří  
Venclíků 1073/8, 198 00 Praha,  
kterou zastupuje PUDIS a.s., IČO 45272891, Podbabská 1014/20, 160 00 Praha**

(dále jen "žadatel"), vydává podle § 104 odst.9 vodního zákona **závažné stanovisko** k předloženému záměru:

### "Severovýchodní pražská cyklomagistrála - Etapa 6

#### **Záměr obsahuje:**

Novostavba cyklostezky, a to ve dvou etapách:

- Etapa 6.1. je trasována od stávající polní cesty v k.ú. Kyje před ulicí Budovatelskou podél protihlukových valů plánované komunikační spojky Lipnická - Ocelková směrem k ul. Jamská a k dráze, v jejímž souběhu směřuje do Horních Počernic. Délka úseku je 1,7 km. Součástí etapy 6.1. jsou napojení na uliční síť, a to spojkou na bytový komplex Panorama Kyje a ul. Borská.
- Etapa 6.2. začíná v ulici Nad Klíčovým, je vedena po severní hraně zářezového tělesa Vysočanské radiály k ekoduktu, kde je napojena na Etapu 6.3., která je předmětem samostatné projektové dokumentace. Délka plánované trasy je 1,3 km.

Srážkové vody z navrhovaných cyklostezek budou odváděny do přilehlé zeleně podél cyklostezky.

S ohledem na standardní vsakovací poměry v lokalitě a na stávající charakter odvodnění území je nakládání se srážkovými vodami navrženo přírodní kombinací decentralizovaného zdržení vody podél trasy cyklostezky, evapotranspirace a vsaku do retenčního šterkového prostoru pod dnem příkopu. Aby došlo k zadržení a vsaku pod dno příkopu jsou na trase navrženy hrázky. Hrázky jsou navrženy dřevěné z kulatiny se stabilizací za přepadem lomovým kamenem. Šterkový podsyp pod dnem příkopu bude promísen s ornici v objemovém poměru šterk/ornice – 9:1. Posouzení odtoku bylo provedeno pro návrhový déšť=10 min.  $i=160 \text{ l/s*ha}$  a roční srážku 520 mm.

Záměr z vodoprávního hlediska

**j e m o ž n ý.**

**Odůvodnění:**

Dne 18.9.2020 a 12.12.2020 podal žadatel žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené stavbě.

Vodoprávní úřad posoudil předloženou projektovou dokumentaci (07/2018) z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem, zejména podle ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona, který stanovuje povinnost stavebníka zabezpečit omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na stavbu (dále jen „srážková voda“) akumulací a následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku. Srážkové vody z navrhovaných cyklostezek budou likvidovány vsakem.

K posouzení žádosti žadatel předložil:

- plná moc k zastupování
- projektovou dokumentaci – „Severovýchodní pražská cyklomagistrála – etapa 6“ z 07/2018, zpracovatel PUDIS a.s., IČ 45272891
- stanovisko správce Povodí Vltavy s.p. ze dne 22.8.2018 pod zn. 44388/2018-263
- závazná stanoviska a vyjádření ÚMČ Praha 14, Odbor dopravy a ochrany prostředí ze dne 15.8.2018 pod spis.zn. UMCP14/18/30076/ODOP/KLEH a č.j.UMCP14/18/32984/ODOP/KLEH
- závazná stanoviska a vyjádření MHMP Odbor ochrany prostředí ze dne 18.3.2019 pod spis.zn. S-MHMP-1170873/2018/1 OCP

Vodoprávní úřad na základě posouzení projektové dokumentace uvádí, že lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo stavu útvaru podzemní vody a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody.

Závazné stanovisko je závazné pro příslušné orgány rozhodující v řízení o povolení předmětného záměru.

Závazné stanovisko platí 2 roky od doručení žadateli.

**Poučení:**

Závazné stanovisko je vydáváno dle §149 zákona č.500/2004 Sb. správní řád.

Závazné stanovisko nezohledňuje soulad či nesoulad s územním plánem, technické požadavky staveb ani jiné další možné hlediska posuzované příslušným stavebním úřadem.

Ing.Iva Rangotisová  
vedoucí oddělení průmyslových staveb, vodních děl, inž.sítí  
pozemních komunikací a reklam  
odboru výstavby

**Obdrží:**

účastníci

1. PUDIS a.s., IDDS: hd4fwa5

sídlo: Podbabská č.p. 1014/20, 160 00 Praha 6-Bubeneč