

PUDIS a.s.
Pavel Hošek
Podbabská 1014/20
160 00 Praha

| | | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| <i>Vaše značka</i> | <i>Naše značka</i> | <i>Vy izuje</i> | <i>V Praze dne</i> |
| | 1412000451 | St edisko dokumentace SITEL | 20.02.2020 |

V c: Vyjád ení k existenci technické infrastruktury
– podzemního komunika ního vedení a za ízení ve ejné komunika ní síti

Stavba:

Severovýchodní pražská cyklomagistrála - Etapa 6

– *Zájmové území stavby vyzna eno ve Vaší žádosti*

Spole nost **OPTILINE a.s.**, Brno, P íkop 843/4, PS 602 00, zastoupena spole ností SITEL, spol. s r.o., se sídlem Baarova 957/15, Praha 4, PS 140 00 (dále jen "SITEL"), Vám sd luje, že p i realizaci výše uvedeného stavebního zám ru dojde ke st etu s podzemním komunika ním vedením a za ízením ve ejné komunika ní síti (dále PV).

V PV m že být uloženo n kolik prvku - kabel a ochranných trubek, které jsou chrán ny ochranným pásmem – viz p íloha.

Dot ené PV: HDPE 03

Ke kontaktu s PV dojde: dle situace

Souhlasíme s vydáním pro tyto ú ely: Ohlášení stavby, Rozhodnutí o umíst ní stavby, Stavební povolení, Ve ejnoprávní smlouvy, Zjednodušené územní ízení, Územní souhlas, Územní ízení na výše uvedenou stavbu, kterou je dot eno PV za p edpokladu, že:

Stavebník bere na v domí, že v zájmové lokalit se nachází podzemní komunika ní vedení a za ízení ve ejné komunika ní síti (dále PV) v etn jeho ochranného pásma 1,5 m na každou stranu (dle p íložené situace) a dodrží zejména tyto podmínky:

- V Dokumentaci k žádosti o vydání p íslušného povolení podle Stavebního zákona bude PV zohledn no a ešeno jeho p ípadné dot ení.
- Dokumentace pro provád ní stavby bude p edložena spole nosti OPTILINE (SITEL) k odsouhlasení.
- V ochranném pásmu PV je možno provád t stavební práce pouze po p edchozím písemném souhlasu vlastníka PV - žádost o souhlas se zahájením prací bude spole nosti OPTILINE (SITEL) zaslána 3 týdny p edem.
- Zástupce OPTILINE (SITEL) bude p ízván k p edání staveníšt - viz kontakt ochrana sítí.

Obecné podmínky:

- P ed zahájením prací bude poloha PV p ímo ve staveníšti vyzna ena geodetickým vytý ením, které stavebník objedná nejpozd ji 14 dní p ed zapo etím prací na adrese: SITEL, spol. s r.o., Ing. Rudolf íhak, provozovna Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10, e-mail rcihak@sitel.cz, tel. 267198362.
- Pracovníci provád jící práce budou prokazateln seznámeni s polohou PV.
- P ed zahájením stavebních prací budou místa styku (k ížení, soub h) na základ vytý ení v terénu odkryta ru n kopanými sondami a p ípadné zjišt né nesrovnalosti budou oznámeny spole nosti SITEL.
- P i stavebních pracech v ochranném pásmu PV je t eba dbát nejvyšší opatrnosti, nepoužívat nevhodné ná adí a žádné mechaniza ní prostředky.
- Nad trasou PV nebudou umís ována za ízení v etn skladování materiálu atp., která mohou omezit p ístup k PV, a nebudou vysazovány d eviny trvalého charakteru.

- Při křížení nebo souběhu s PV bude dodržena norma SN 736005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. Vhodný způsob ochrany PV při křížení i souběhu bude řešen v Dokumentaci pro provádění stavby.
- Odkryté PV bude řádně zabezpečeno proti poškození při provádění prací, proti poškození třetí stranou, popřípadě poškození obecně. O odkrytém PV bude stavebníkem zajištěna fotodokumentace.
- Před zakrytím PV bude ke kontrole povolán zástupce OPTILINE (SITEL) - viz kontakt ochrana sítí.
- Po trase PV nebude pojížděno těžkými vozidly (mechanizací), pokud nebude provedena odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným způsobem) - bude řešeno v Dokumentaci pro provádění stavby.
- Bez předchozího souhlasu vlastníka PV nebude snížena nebo zvýšena vrstva zeminy nad PV.
- Jakékoliv poškození i narušení PV bude okamžitě ohlášeno na telefonní číslo 267 198 123 nebo 267 198 333 - na servisní dispečink společnosti SITEL a následně písemně na adresu SITEL, spol. s r.o., provozovna Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10, PS 106 00 (popř. na e-mailovou adresu sos@sitel.cz nebo fax 267 198 334).
- Při poškození PV (i dodatečně zjištěném) způsobeném inností stavebníka mu budou předepsány k úhradě všechny vzniklé škody a vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním a opravou poškozeného PV včetně následných škod a škod souvisejících (např. s přerušením provozu).
- PV nebude pekládáno ani jinak upravováno.

V případě nutnosti přeložení, manipulace nebo úprav PV:

- Bude uzavřena smlouva o přeložení s vlastníkem PV.
- Práce spojené s přeložením, manipulací nebo úpravou PV budou provedeny společností SITEL (servisní organizace spol. OPTILINE) včetně vypracování Dokumentace pro provádění stavby na objednávku Stavebníka.
- Nedílnou součástí přeložení nebo úpravy PV jsou také kontrolní zkoušky PV (OK a HDPE), vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a její zapracování do stávající dokumentace, a to v papírové i DGN formě dle předpisu vlastníka PV a další související innosti.
- Stavebník zajistí ve veřejnoprávní a majetkové vypořádání (příslušné povolení dle Stavebního zákona, práva včleněných členů ap.).

Kontakt na ochranu sítí: 267198126, 722485662, ochranasitel@sitel.cz

Při žádosti o změnu nebo prodloužení územního rozhodnutí (stavebního povolení) je nutné požádat o nové vyjádření o existenci PV ve vlastnictví společnosti OPTILINE a.s.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

V případě další korespondence uvádějte, prosím, naše číslo jednací.

S pozdravem



Přílohy: polohopisný plán

Kopie: žádné