



LEGENDA SILNOPROUD

ZN.	POPIS
	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
	TLAČÍTKO
	SPÍNAČ DVOJPÓLOVÝ
	SPÍNAČ TŘÍPÓLOVÝ
	SPÍNAČ STŘÍDAVÝ
	SPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ
	SPÍNAČ SÉRIOVÝ
	SPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
	SPÍNAČ SÉRIOVÝ-STŘÍDAVÝ 50A
	ZÁSUVKA VENKOVNÍ, IP44
	ZÁSUVKA VENKOVNÍ 3f, IP44
	ZÁSUVKA 230V/16A
	ZÁSUVKA 230V/16A S PŘEP.OCHRANOU TYPU "D"
	DVOJZÁSUVKA 230V/16A
	ZÁSUVKA 400V/16/32/63A
	VÝVOD 1f
	VÝVOD 3f
	UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ
	PAS OZNAČENÍ PŘÍPOJNICE MET/PAS
	VENTILÁTOR
	ROZVADĚČ NN
	PROSTOROVÝ TERMOSTAT
	ŽALUZIOVÝ OVLADAČ



Označení svítidla	Stručný popis
D1	Přisazené LED svítidlo typu downlight 19W, bílý reflektor, IP44
S1	Přisazené LED svítidlo 33W s mikroprizmatickým krytem 4000K, IP40
S2	Přisazené LED svítidlo s opálovým difuzorem 38W 4000K IP50
S3	Přisazené prachotěsné LED svítidlo 2x19W s PC krytem s vnitřní prizmatickou strukturou, 4000K
V1	Venkovní nástěnné LED svítidlo 7W, IP54, 3000k, 38°, barva antracit
V2	Venkovní přisazené LED svítidlo 12W 3000K, IP54., barva antracit
N1	Univerzální autonomní nouzové svítidlo 2W s vyměnitelnými optickými čočkami, doba autonomie 3h,
N2	Univerzální nouzové LED svítidlo 2W, IP54, bez piktogramu, s vlastní baterií a funkcí autotest
Nv	Venkovní nástěnné nouzové svítidlo 2W, IP65, barva antracit, s vlastní baterií a funkcí autotest

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

POL.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m.]
A.2.1	HERNA, LEHÁRNA	56.10
A.2.2	LODŽIE	6.88
A.2.3	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	37.61
A.2.4	PRACOVNA	48.14
A.2.5	LODŽIE	6.58
A.2.6	PŘÍPRAVNA	13.06
A.2.7	HERNA	9.49
A.2.8	CHODBA	13.55
A.2.9	SCHODIŠTĚ	13.42
A.2.10	SKLAD HRAČEK	2.23
A.2.11	SKLAD LEHÁTEK	3.96
A.2.12	SKLAD HRAČEK	2.97
A.2.13	UMÝVÁRNA DĚTÍ	20.08
A.2.14	WC DĚTÍ	7.50
A.2.15	ŠATNA DĚTÍ	17.25
A.2.16	CHODBA	4.03
A.2.17	ÚKLID	1.22
A.2.18	WC PERSONÁL	1.22
A.2.19	ŠATNA PERSONÁL	9.49

POZNÁMKY

NAPÁJECÍ SÍŤ:
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PROVEDENA DLE NORMY 3PEN,50Hz 400/ 230V, TNC/S
ČSN 33 2000–4–41 ed.3:
ZÁKLADNÍ:
OCHRANNÁ OPATŘENÍ:
IZOLACÍ, KRYTÝ NEBO PŘEPÁŽKY
AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE,
UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200–5–51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)

R–Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@projekt.cz	AKCE Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace v objektu MŠ, MŠ Kostlivého 1218, Praha 9	VED.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ. JIŘÍ FLOSMAN	
		SPOLUPR.	
		ZAK.Č. 0009 0111 40	
OBJEDNAVATEL Úřad městské části Praha 14 Bratří Vencliků 1073 Praha 9 - 198 21	VÝKRES Osvětlení Púdorys 2.NP - objekt A	STUPEŇ DPS	D.1.4
		FORM. 4A4	E
		MĚR.: 1:75	09
		DATUM 03/2023	PROFESE VÝKRES