



SOUČASNÝ STAV  
PŘIPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE R1  
V OBJEKTU "D" - ZÁZEMÍ



NOVÝ STAV  
PŘIPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE R1  
V OBJEKTU "D" - ZÁZEMÍ



Nová trasa povede z RE přes RH do stávajícího rozvaděče.  
Po ukončení realizace se stávající rozvaděč odjistí v RH a zruší se elektroměr v RE.

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@projekt.cz	AKCE Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace v objektu MŠ, MŠ Kostlivého 1218, Praha 9	VED.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT		
		ZODP.PROJ.		JIŘÍ FLOSMAN		
		SPOLUPR.				
		ZAK.Č.		0009 0111 40		
OBJEDNAVATEL Úřad městské části Praha 14 Bratři Venclíků 1073 Praha 9 - 198 21	VÝKRES  Schéma napájení	STUPEŇ	DPS	D.1.4	11	
		FORM.	4A4			
		MĚR.:	1:N	E		
		DATUM	03/2023	PROFESE		VÝKRES