



LEGENDA SILNOPROUD	
ZN.	POPIS
	SPINAČ JEDNOPÓLOVÝ
	TLAČÍTKO
	SPINAČ DVOJPÓLOVÝ
	SPINAČ TŘÍPÓLOVÝ
	SPINAČ STŘÍDAVÝ
	SPINAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ
	SPINAČ SÉRIOVÝ
	SPINAČ KŘÍŽOVÝ
	SPINAČ SÉRIOVÝ STŘÍDAVÝ 5a
	ZÁSUVKA VENKOVNÍ, IP44
	ZÁSUVKA VENKOVNÍ 3f, IP44
	ZÁSUVKA 230V/16A
	ZÁSUVKA 230V/16A S PŘEP.OCHRANOU TYPU "D"
	DVOJZÁSUVKA 230V/16A
	ZÁSUVKA 400V/16/32/63A
	VÝVOD 1f
	VÝVOD 3f
	UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ
PAS	OZNAČENÍ PŘÍPOJNICE MET/PAS
	VENTILÁTOR
	ROZVADĚČ NN
	PROSTOROVÝ TERMOSTAT
	ŽALUZIOVÝ OVLAĐAČ

S3

TR1 X X

2x19W

TECHNICKÉ SVÍTIDLO TYP "ŽELVA", S PLASTOVOU MRÍŽKOU, E27, MAX.60W, IP65
 OSAZENO LED ŽÁROVKOU
 PRACHOTĚS, VIZ. KNIHA SVÍTIDEL
 PŘISAZENÉ PRACHOTĚSNÉ LED SVÍTIDLO 2x19W
 S PC KRYTEM S VNITŘNÍ PRIZMATICKOU STRUKTUROU, 4000K

KABELOVÉ TRASY V 1.PP SLOUŽÍ POUZE PRO NAPÁJECÍ KABELY ROZVADĚČŮ NN
VE VYBRANÝCH ÚSECÍCH BUDOU VE ŽLABECH I KABELY PRO OSVĚTLENÍ TECHNICKÉHO PODLAŽÍ

NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN,50Hz 400/ 230V, TNC/S
 OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PROVEDENA DLE NORMY
 ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
ZÁKLADNÍ: IZOLACÍ, KRYTÝ NEBO PŘEPÁŽKY
 OCHRANNÁ OPATŘENÍ: AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE.

ZVÝŠENÁ: _____ DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
DOPLŇKOVÁ: _____ PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200-5-51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@projekt.cz	AKCE Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace v objektu MŠ, MŠ Kostlivého 1218, Praha 9	VED.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT ZODP.PROJ. JIŘÍ FLOSMAN SPOLUPR.	ZAK.Č. 0009 0111 40
OBJEDNAVATEL Úřad městské části Praha 14 Bratří Vencníků 1073 Praha 9 - 198 21	VÝKRES Elektroinstalace Půdorys 1.PP	STUPEŇ DPS FORM. 4A4 MĚR.: 1:100 DATUM 03/2023	<div> <div>D.1.4</div> <div>E</div> <div>PROFESE</div> </div> <div>02</div> <div>VÝKRES</div>