



LEGENDA SVÍTIDEL

| Označení svítidla | Stručný popis  |
|-------------------|--|
| D1                | Prisazené LED svítidlo typu downlight 19W, bílý reflektor, IP44                                  |
| S1                | Prisazené LED svítidlo 33W s mikroprizmatickým krytem 4000K, IP40                                |
| S2                | Prisazené LED svítidlo s opálovým difuzorem 38W 4000K IP50                                       |
| S3                | Prisazené prachotěsné LED svítidlo 2x19W s PC krytem s vnitřní prizmatickou strukturou, 4000K    |
| S4                | Vestavné LED svítidlo 33W 840 s mikroprizmatickým difuzorem, IP40, M600                          |
| V1                | Venkovní nástěnné LED svítidlo 7W, IP54, 3000k, 38°, barva antracit                              |
| V2                | Venkovní prisazené LED svítidlo 12W 3000K, IP54., barva antracit                                 |
| N1                | Univerzální autonomní nouzové svítidlo 2W s vyměnitelnými optickými čočkami, doba autonomie      |
| N2                | Univerzální nouzové LED svítidlo 2W, IP54, bez piktogramu, s vlastní baterií a funkcí autotest   |
| Nv                | Venkovní nástěnné nouzové svítidlo 2W, IP65, barva antracit, s vlastní baterií a funkcí autotest |

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

|        |                      |       |
|--------|----------------------|-------|
| C.2.01 | CHODBA A SCHODIŠTĚ   | 23.18 |
| C.2.02 | MANIPULAČNÍ PLOCHA   | 7.98  |
| C.2.03 | KOMORA               | 0.60  |
| C.2.04 | VÝTAH                | 1.15  |
| C.2.05 | PŘÍRAVNA             | 8.15  |
| C.2.06 | JÍDELNA              | 39.45 |
| C.2.07 | SKLAD LEHÁTEK        | 3.36  |
| C.2.08 | HERNA                | 55.17 |
| C.2.09 | LOŽNICE              | 53.57 |
| C.2.10 | WC UMÝVÁRNY          | 14.19 |
| C.2.11 | ŠATNA                | 16.61 |
| C.2.12 | CHODBA               | 14.93 |
| C.2.13 | WC A SPRCHA PERSONÁL | 2.97  |
| C.2.14 | ÚKLID                | 1.29  |
| C.2.15 | ŠATNA PERSONÁL       | 4.69  |

LEGENDA SILNOPROUD

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| ZN. | POPIS                      |
|     | SPINAČ JEDNOPÓLOVÝ         |
|     | TLAČÍTKO                   |
|     | SPINAČ DVOUPÓLOVÝ          |
|     | SPINAČ TŘÍPÓLOVÝ           |
|     | SPINAČ STŘIDAVÝ            |
|     | SPINAČ DVOJITÝ STŘIDAVÝ    |
|     | SPINAČ SÉRIOVÝ             |
|     | SPINAČ KŘÍŽOVÝ             |
|     | SPINAČ SÉRIOVÝ STŘIDAVÝ 5a |

|  |   |
|--|---|
|  | ZÁSUVKA VENKOVNÍ, IP44                    |
|  | ZÁSUVKA VENKOVNÍ 3f, IP44                 |
|  | ZÁSUVKA 230V/16A                          |
|  | ZÁSUVKA 230V/16A S PŘEP.OCHRANOU TYPU "D" |
|  | DVOUZÁSUVKA 230V/16A                      |
|  | ZÁSUVKA 400V/16/32/63A                    |
|  | VÝVOD 1f                                  |
|  | VÝVOD 3f                                  |
|  | UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ                       |
|  | OZNAČENÍ PŘIPOJNICE MET/PAS               |
|  | VENTILÁTOR                                |
|  | ROZVADĚČ NN                               |
|  | PROSTOROVÝ TERMOSTAT                      |
|  | ŽALUZIOVÝ OVLADAČ                         |

POZNÁMKY

NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN,50Hz 400/ 230V, TNC/S  
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PROVEDENA DLE NORMY ČSN 33 2000-4-41 ed.3:  
ZÁKLADNÍ: IZOLACI, KRYTY NEBO PŘEPÁŽKY  
OCHRANNÁ OPATŘENÍ: AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE, UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ  
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE  
PROUDOVÝM CHRÁNICEM  
ZVÝŠENÁ: \_\_\_\_\_  
DOPLŇKOVÁ: \_\_\_\_\_  
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200-5-51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)

|  |   |            |  |                   |  |
|--|---|------------|--|-------------------|--|
| R–Projekt 07 Praha s.r.o.<br>Ke Strašnické 8/1795, Praha 10<br>tel. 261 305 100, 261 305 101<br>email: jiri.padevet@projekt.cz | AKCE<br>Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace<br>v objektu MŠ, MŠ Kostlivého 1218,<br>Praha 9 | VED.PROJ.  |  | ING. JIŘÍ PADEVĚT |  |
|  |   | ZODP.PROJ. |  | JIŘÍ FLOSMAN      |  |
|  |   | SPOLUPR.   |  |                   |  |
|  |   | ZAK.Č.     |  | 0009 0111 40      |  |
| OBJEDNAVATEL<br>Úřad městské části Praha 14<br>Bratří Vencíků 1073<br>Praha 9 - 198 21   | VÝKRES<br><br>Osvětlení<br>Půdorys 2.NP - objekt C  | STUPEŇ     |  | DPS               |  |
|  |   | FORM.      |  | 4A4               |  |
|  |   | MĚŘ.:      |  | 1:75              |  |
|  |   | DATUM      |  | 03/2023           |  |
|  |   |            |  | PROFESE           |  |
|  |   |            |  | D.1.4             |  |
|  |   |            |  | E                 |  |
|  |   |            |  | 10                |  |
|  |   |            |  | VÝKRES            |  |