



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

C.2.01	CHODBA A SCHODIŠTĚ	23.18
C.2.02	MANIPULAČNÍ PLOCHA	7.98
C.2.03	KOMORA	0.60
C.2.04	VÝTAH	1.15
C.2.05	PŘÍRAVNA	8.15
C.2.06	JÍDELNA	39.45
C.2.07	SKLAD LEHÁTEK	3.36
C.2.08	HERNA	55.17
C.2.09	LOŽNICE	53.57
C.2.10	WC UMÝVÁRNY	14.19
C.2.11	ŠATNA	16.61
C.2.12	CHODBA	14.93
C.2.13	WC A SPRCHA PERSONÁL	2.97
C.2.14	ÚKLID	1.29
C.2.15	ŠATNA PERSONÁL	4.69

LEGENDA SILNOPROUD

ZN.	POPIS
	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
	TLAČITKO
	SPÍNAČ DVOJPÓLOVÝ
	SPÍNAČ TŘÍPÓLOVÝ
	SPÍNAČ STŘÍDAVÝ
	SPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ
	SPÍNAČ SÉRIOVÝ
	SPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
	SPÍNAČ SÉRIOVÝ STŘÍDAVÝ 5a
	ZÁSUVKA VENKOVNÍ, IP44
	ZÁSUVKA VENKOVNÍ 3f, IP44
	ZÁSUVKA 230V/16A
	ZÁSUVKA 230V/16A S PŘEP.OCHRANOU TYPU "D"
	DVOJZÁSUVKA 230V/16A
	ZÁSUVKA 400V/16/32/63A
	VÝVOD 1f
	VÝVOD 3f
	UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ
PAS	OZNAČENÍ PŘÍPOJNICE MET/PAS
	VENTILÁTOR
	ROZVADĚČ NN
	PROSTOROVÝ TERMOSTAT
	ŽALUZIOVÝ OVLADAČ
	NAPÁJECÍ ZDROJ VČETNĚ AKU

POZNÁMKY

NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN,50Hz 400/ 230V, TNC/S
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PROVEDENA DLE NORMY ČSN 33 2000–4–41 ed.3:
ZÁKLADNÍ: IZOLACI, KRYTY NEBO PŘEPÁŽKY
OCHRANNÁ OPATŘENÍ: AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE, UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ
ZVÝŠENÁ: DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
DOPLŇKOVÁ: PROUDOVÝM CHRÁNICEM
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200–5–51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)

R—Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@projekt.cz	AKCE Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace v objektu MŠ, MŠ Kostlivého 1218, Praha 9	VED.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ. JIŘÍ FLOSMAN	SPOLUPR.
OBJEDNAVATEL Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073 Praha 9 - 198 21	VÝKRES Elektroinstalace Půdorys 2.NP - objekt C	ZAK.Č. 0009 0111 40	
		STUPEŇ DPS	D.1.4
		FORM. 4A4	E
		MĚŘ.: 1:75	06
		DATUM 03/2023	PROFESE VÝKRES