



Označení svítidla	Stručný popis
D1	Prísazené LED svítidlo typu downlight 19W, bílý reflektor, IP44
S1	Prísazené LED svítidlo 33W s mikroprizmatickým krytem 4000K, IP40
S2	Prísazené LED svítidlo s opálovým difuzorem 38W 4000K IP50
S3	Prísazené prachotěsné LED svítidlo 2x19W s PC krytem s vnitřní prizmatickou strukturou, 4000K
V1	Venkovní nástěnné LED svítidlo 7W, IP54, 3000k, 38°, barva antracit
V2	Venkovní přísazené LED svítidlo 12W 3000K, IP54., barva antracit
N1	Univerzální autonomní nouzové svítidlo 2W s vyměnitelnými optickými čočkami, doba autonomie 3h, autotest
N2	Univerzální nouzové LED svítidlo 2W, IP54, bez piktogramu, s vlastní baterií a funkcí autotest
Nv	Venkovní nástěnné nouzové svítidlo 2W, IP65, barva antracit, s vlastní baterií a funkcí autotest

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

POL.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]
A.1.1	HERNA, LEHÁRNA	56.10
A.1.2	TERASA	42.94
A.1.3	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	37.61
A.1.4	PRACOVNA	48.14
A.1.5	LODŽIE	6.58
A.1.6	PŘÍPRAVNA	13.06
A.1.7	HERNA	12.79
A.1.8	SKLAD HRAČEK	2.23
A.1.11	SKLAD LEHÁTEK	3.96
A.1.12	SKLAD HRAČEK	2.97
A.1.13	UMÝVÁRNA DĚTÍ	20.08
A.1.14	WC DĚTÍ	7.50
A.1.15	ŠATNA DĚTÍ	17.25
A.1.16	CHODBA	4.03
A.1.17	ÚKLID	1.22
A.1.18	WC PERSONÁL	1.22
A.1.19	UMÝVÁRNA PERSONÁL	2.04
A.1.20	LETNÍ WC	4.92
A.1.20A	LETNÍ WC UČITELKA	2.28
A.1.21	SCHODIŠTĚ	13.42
A.1.22	VSTUP	13.55
A.1.23	ZÁVĚTRÍ	3.38
A.1.24	VSTUP	13.55
A.1.25	ZÁVĚTRÍ	3.38
C.1.01	KRYTÁ RAMPA, ZÁVĚRŘÍ	16.51
C.1.02	ZÁDVEŘÍ	13.86
C.1.03	CHODBA A SCHODIŠTĚ	23.18
C.1.04	MANIPULAČNÍ PLOCHA	7.98
C.1.05	KOMORA	0.60
C.1.06	VÝTAH	1.15
C.1.07	PŘÍPRAVNA	8.15
C.1.08	JÍDELNA	39.45
C.1.09	SKLAD LEHÁTEK	3.36
C.1.10	HERNA	55.17
C.1.11	LOŽNICE	53.57
C.1.12	WC UMÝVÁRNY	14.19
C.1.13	ŠATNA	16.61
C.1.14	VESTIBUL	14.93
C.1.15	WC A SPRCHA PERSONÁL	2.97
C.1.16	ÚKLID	1.29
C.1.17	ŠATNA PERSONÁL	4.69
C.1.18	SPOJOVACÍ CHODBA	21.12

D.1	SKLAD NEČISTÉHO PRÁDIA	4.20
D.2	KRYTÁ PLOCHA	6.70
D.3	KUCHYNĚ	45.53
D.4	HRUBÁ PŘÍPRAVNA	12.88
D.5	SKLAD ČIST. PROSTŘEDKŮ	8.26
D.6	ZÁVĚTRÍ	2.92
D.7	VSTUP	18.38
D.8	KANCELÁŘ	7.84
D.9	PRÁDELNA	1.04
D.11	PRÁDELNA	5.89
D.12	ROZVODNA ELEKTRO	6.16
D.14	KOTELNA + BOJLER	34.75
D.15	PROSTOR PRO PLYNOMĚR	1.90
D.18	CHODBA	7.02
D.19	CHODBA	14.02
D.29	SKLAD POTRAVIN	14.50
D.30	CHODBA	10.49
D.31	SKLAD OBALŮ	3.71
D.32	ÚKLID	2.49
D.33	KANCELÁŘ	7.89
D.35	WC PERSONÁL	1.11
D.36	PŘEDSÍŇ	2.60
D.37	UMÝVÁRNA PERSONÁL	5.01
D.38	ŠATNA PERSONÁL	6.72
D.39	KANCELÁŘ	17.95
D.40	LODŽIE	5.86
D.41	CHODBA	3.26
D.42	WC PERSONÁL	0.95
D.43	PŘEDSÍŇ WC	0.95
D.44	KANCELÁŘ	12.67
D.101	ZÁDVEŘÍ + ŠATNA	11.40
D.102	LOGOPEDICKÁ PORADNA	14.07
D.103	TĚLOVICOVNÁ	33.55
D.104	PŘEDSÍŇ WC	2.59
D.105	WC UČITELKY	1.37
D.106	WC + UMÝVÁRNA DĚTÍ	5.32
D.107	LODŽIE	6.46

LEGENDA SILNOPROUD	
ZN.	POPS
♂	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
⚡	TLAČÍTKO
♂	SPÍNAČ DVOUPÓLOVÝ
♂	SPÍNAČ TRÍPÓLOVÝ
♂	SPÍNAČ STŘÍDÁVÝ
♂	SPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDÁVÝ
♂	SPÍNAČ SÉROVÝ
♂	SPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
♂	SPÍNAČ SÉROVÝ STŘÍDÁVÝ 5a
⚡	ZÁSUVKA VENKOVNÍ, IP44
⚡	ZÁSUVKA VENKOVNÍ 3f, IP44
⚡	ZÁSUVKA 230V/16A
⚡	ZÁSUVKA 230V/16A s PŘEP. OCHRANOU TYPU "D"
⚡	DVOJZÁSUVKA 230V/16A
⚡	ZÁSUVKA 400V/16/32/63A
⚡	VÝVOD 1f
⚡	VÝVOD 3f
⚡	UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ
⚡	OZNAČENÍ PŘÍPOJNICE MET/PAS
⚡	VENTILÁTOR
⚡	ROZVADĚČ NN
⚡	PROSTOROVÝ TERMOSTAT
⚡	ZÁLUŽOVÝ OVLADAČ

POZNÁMKY
NAPÁJECÍ SÍŤ:
OCHRANA PŘED NEBOJTOVÝM NAPĚTÍM PROVEDENA DLE NORMY ČSN 33 2000-4-41 ed.3.
ZÁKLADNÍ:
OCHRANNÁ OPATŘENÍ:
IZOLACI, KRYTÍ NEBO PŘEPAŽKY
AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE,
UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
PROUDOVÝM CHRÁNĚČEM
ZYSĚNÁ:
DOPLNĚKOVÁ:
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200-5-51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@projekt.cz	AKCE Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace v objektu MŠ, MŠ Kostlivého 1218, Praha 9	VED.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT ZODP.PROJ. JIŘÍ FLOSMAN SPOLUPR. ZAK.Č. 0009 0111 40	OBJEDNAVATEL Úřad městské části Praha 14 Bratři Venclíkové 1073 Praha 9 - 198 21	VÝKRES Osvětlení Púdorys 1.NP	STUPEŇ DPS FORM. BAA MÉR. 1:75 DATUM 03/2023 PROFESÉ D.1.4 E 07 VÝKRES
--	---	--	---	-------------------------------------	--