



LEGENDA SVÍTIDEL

Označení svítidla	Stručný popis
D1	Prisazené LED svítidlo typu downlight 19W, bílý reflektor, IP44
S1	Prisazené LED svítidlo 33W s mikroprizmatickým krytem 4000K, IP40
S2	Prisazené LED svítidlo s opálovým difuzorem 38W 4000K IP50
S3	Prisazené prachotěsné LED svítidlo 2x19W s PC krytem s vnitřní prizmatickou strukturou, 4000K
S4	Vestavné LED svítidlo 33W 840 s mikroprizmatickým difuzorem, IP40, M600
V1	Venkovní nástěnné LED svítidlo 7W, IP54, 3000k, 38°, barva antracit
V2	Venkovní prisazené LED svítidlo 12W 3000K, IP54., barva antracit
N1	Univerzální autonomní nouzové svítidlo 2W s vyměnitelnými optickými čočkami, doba autonomie 3h, autotest
N2	Univerzální nouzové LED svítidlo 2W, IP54, bez piktogramu, s vlastní baterií a funkcí autotest

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

POL.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCH [m]
C.1.01	KRYTÁ RAMPA, ZÁVĚRŘÍ	16.51
C.1.02	ZÁDVEŘÍ	13.86
C.1.03	CHODBA A SCHODIŠTĚ	23.18
C.1.04	MANIPULAČNÍ PLOCHA	7.98
C.1.05	KOMORA	0.60
C.1.06	VÝTAH	1.15
C.1.07	PŘÍRAVNA	8.15
C.1.08	JÍDELNA	39.45
C.1.09	SKLAD LEHÁTEK	3.36
C.1.10	HERNA	55.17
C.1.11	LOŽNICE	53.57
C.1.12	WC UMÝVARNY	14.19
C.1.13	ŠATNA	16.61
C.1.14	VESTIBUL	14.93
C.1.15	WC A SPRCHA PERSONÁL	2.97
C.1.16	ÚKLID	1.29
C.1.17	ŠATNA PERSONÁL	4.69
C.1.18	SPOJOVACÍ CHODBA	21.12

LEGENDA SILNOPROUD

ZN.	POPIS
♂	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
♂	TLAČÍTKO
♂	SPÍNAČ DVOJPÓLOVÝ
♂	SPÍNAČ TŘÍPÓLOVÝ
♂	SPÍNAČ STŘÍDAVÝ
♂	SPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ
♂	SPÍNAČ SÉRIOVÝ

⚡	SPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
⚡	SPÍNAČ SÉRIOVÝ STŘÍDAVÝ 5a
⚡	ZÁSUVKA VENKOVNÍ, IP44
⚡	ZÁSUVKA VENKOVNÍ 3f, IP44
⚡	ZÁSUVKA 230V/16A
⚡	ZÁSUVKA 230V/16A S PŘEP.OCHRANOU TYPU "D"
⚡	DVOJZÁSUVKA 230V/16A
⚡	ZÁSUVKA 400V/16/32/63A
⚡	VÝVOD 1f
⚡	VÝVOD 3f
⚡	UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ
PAS	OZNAČENÍ PŘÍPOJNICE MET/PAS
⚡	VENTILÁTOR
⚡	ROZVADĚČ NN
⚡	PROSTOROVÝ TERMOSTAT
⚡	ŽALUZIOVÝ OVLADAČ

POZNÁMKY

NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN,50Hz 400/ 230V, TNC/S
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PROVEDENA DLE NORMY ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
ZÁKLADNÍ:
OCHRANNÁ OPATŘENÍ:
IZOLACÍ, KRYTÝ NEBO PŘEPÁŽKY
AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE,
UZEMNĚNÍ,POSPJOJENÍ
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
PROUDOVÝM CHRÁNICEM
ZVÝŠENÁ:
DOPLŇKOVÁ:
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200-5-51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@projekt.cz	AKCE Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace v objektu MŠ, MŠ Kostlivého 1218, Praha 9	VED.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ. JIŘÍ FLOSMAN	SPOLUPR.
OBJEDNAVATEL Úřad městské části Praha 14 Bratří Vencíků 1073 Praha 9 - 198 21	VÝKRES Osvětlení Púdorys 1.NP - objekt C	ZAK.Č. 0009 0111 40	
		OBJEDNÁVATEL STUPEŇ FORM. MĚŘ.: DATUM	DPS 4A4 1:75 03/2023
		D.1.4 E	08
		PROFESE	VÝKRES