


LEGENDA SILNOPROUD	
ZN.	POPIS
	UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ
	OZNAČENÍ PŘÍPOJNICE
	ROZVADĚČ NN

POZNÁMKY
BUDE PROVEDENO DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ, KTERÉ DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3, ČLÁNEK 415.2.1 MUSÍ ZAHRNOUT CIZÍ VODIVÉ ČÁSTI A VŠECHNY NEŽIVÉ ČÁSTI UPEVNĚNÝCH ZAŘÍZENÍ SOUČASNĚ PŘÍSTUPNÝCH DOTYKU.
V PROSTORECH NEBEZPEČNÝCH A ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÝCH BUDE PROVEDENO DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ VODIČEM CY ZELENÓŽLUTÝM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.
KAŽDÁ SESTAVA NEREZOVÉHO VYBAVENÍ GASTRO TECHNOLOGIE, BUDE PŘÍZEMNĚNA ALESPON NA DVOU MÍSTECH. K PŘÍPOJENÍ ZEMNÍČÍHO VODIČE BUDOU POUŽITY SVORKY K TOMU URČENÉ VÝROBCEM A DODAVATELEM NEREZOVÉHO VYBAVENÍ GASTRO.
V ŘEŠENÝCH PROSTORECH BUDOU INSTALOVÁNY POD-OMÍTKOVÉ KRABICE OZNAČENÉ PA. K TĚMTO KRABICÍM BUDOU PŘÍPOJENY ZEMNÍČÍ BODY OZNAČENÉ "EA" VODIČEM CY4 ZŽ, DLE NÁVRHU V PŮDORYSE. KRABICE "PA" BUDOU PŘÍPOJENY VODIČY CY6 ZŽ K OCHRANNÉ SVORKOVNICI "PAS" U ROZVADĚČE R4.1
ROZVODY BUDOU PROVEDENY POD OMÍTKOU, PŘÍPADNĚ V PODLAZE.



±0,00 = 243,700 BpV

R–Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@rprojekt.cz	AKCE REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ZŠ bratří Venclíků bratří Venclíků 1, čp. 1140 Praha 9 – Černý Most	VED.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.		JIŘÍ FLOSMAN	
		SPOLUPR.			
		ZAK.Č.		0009 0113 40	
OBJEDNAVATEL MČ Praha 14 bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9	VÝKRES Ochranné pospojení	STUPEŇ		DPS	
		FORM.		2xA4	
		MĚŘ.:		1:100	
		DATUM		04/2023	
		PROFESE		VÝKRES	
		D.1.4		09	
		EL			