

LEGENDA SLABOPROUD:


- EZS PZTS ÚSTŘEDNA
- POMOCNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ VČETNĚ AKU
- OVLÁDACÍ DÍL – KLÁVESNICE
- EXP EXPANDÉR 8 SMYČEK
- ČIDLO DETEKCE POŽÁRU EZS
- D1 DVEŘNÍ JEDNOTKA
- MAGNETICKÝ KONTAKT
- KARTOVÁ ČTEČKA MIFARE
- ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK
- PROSTOROVÉ DETEČNÍ ČIDLO
- DVEŘNÍ VRÁTNÍK
- DOMÁCÍ TELEFON
- DATOVÝ ROZVADĚČ
- DATOVÁ ZÁSUVKA
- DATOVÁ DVOUZÁSUVKA
- ZÁSUVKA TV
- WIFI ACCESS POINT

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č.m.	název místnosti	2.40
F001	Zádvěří	2.40
F002	Vstupní chodba - příjem	15.67
F003	Výdej termoportů	13.81
F004	Umývárna sklad	13.75
F005	Sklad obalů	8.98
F006	Sklad org. odpadu	9.66
F008	Chodba	10.35
F010	Prádelna	19.20
F010a	Sklad špinavého prádla	4.73
F010b	Sklad čistého prádla	4.73
F011	Chladicí box - brambory	10.32
F012	Hrubá příp. bram.a zel.	24.36
F014	Mytí provozního nádobí	34.43
F015	Kuchyně	155.7
F016	Příprava těsta	24.24
F017	Chladicí box - maso	9.29
F018	Příprava maso + vajec	29.80
F019	Chladicí box - tuky, mléko	19.38
F021	Sklad čistících prostředků	11.89
F022	Denní sklad - nápoje	10.45
F023	Suchý sklad	37.80
F024	Sklad chlad. a mraz. zař.	21.70
F027	Sklad inventáře	11.76
F028	Sklad inventáře	16.60
F029	Úklid	2.54
F030a	Chodba	36.76
F030b	Chodba	17.58
F031	Chodba	46.90
F032	Výťahová šachta V1	3.15
F033	Výťahová šachta V2	3.15
F034	Manipulační prostor výtahu	2.03
F035	Kancelář vedoucí	12.64
F036	umývárna, WC	2.88
F037a	Šatna muži	4.16
F037b	WC, umývárny muži	6.11
F038	Umývárna ženy	9.47
F039	WC ženy	2.68
F040	Šatna ženy	12.22
F041	Denní místnost	23.76
F042	Rezerva	23.38
F045	WC personal	5.13
F046	Chodba	32.88
F047	Umývárna ženy	3.60
F048	WC ženy	2.56
F049	Umývárna muži	3.24
F050	WC muži	5.67
F051	Chodba	36.27
F052	Schodiště	12.49
R01	Rampa - vyskladňovací	30.62
R02	Rampa	5.85
CELKOVÁ PLOCHA		868.67

POZNÁMKY

NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN,50Hz 400/ 230V, TNC/S  
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PROVEDENA DLE NORMY ČSN 33 2000-4-41 ed.3:  
ZÁKLADNÍ: IZOLACÍ, KRYTY NEBO PŘEPÁŽKY  
OCHRANNÁ OPATŘENÍ: AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE, UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ  
ZVÝŠENÁ: DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE  
DOPLŇKOVÁ: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM  
VNĚJŠÍ VLVY DLE ČSN 33 200-5-51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)



R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@projekt.cz	AKCE  Rekonstrukce kuchyně ZŠ Gen. Janouška Dygrýnova 1006/21 198 00, Praha 14 – Černý Most	VED.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT		
		ZODP.PROJ.		JIŘÍ FLOSMAN		
		SPOLUPR.				
		ZAK.Č.		0009 0112 40		
OBJEDNAVATEL MČ Praha 14 Bratři Vencliků 1073 198 21 Praha 9	VÝKRES  Půdorys 1.PP - pavilon F elektro slaboproud	STUPEŇ DSP+DPS		D.1.4		08
		FORM. 4xA4		E		
		MĚR.: 1:100				
		DATUM 07/2023		PROFESE		
				VÝKRES		