

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ Č. 2

Název veřejné zakázky: Výstavba mateřské školy na pozemku parc. č. 877/135 (odděleno z pozemku 877/8) v k. ú. Hostavice

Evidenční číslo ve VVZ 635316

Předmět veřejné zakázky: stavební práce

Dle předpokládané hodnoty: podlimitní veřejná zakázka

Název zadavatele: Městská část Praha 14

Sídlo zadavatele: Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha

IČO zadavatele: 00231312

Právní forma zadavatele: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Jménem zadavatele jedná: Bc. Radek Vondra, starosta

Zadavatel v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vydává tyto dodatečné informace:

Dotaz č. 2:

V pol. č. 153 je dle našeho názoru špatně uvedená měrná jednotka. Mělo by být m³.

153	631320036RAB	Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 20 cm vyztužená sítí - drát 6,0 oka 100/100 mm	m2	0,80
		pod schodiště:		
		0,2*2,5*1,6		0,80

Odpověď zadavatele:

Výměra položky 153 opravdu odpovídá výměře v m³. Počítejte tedy cenu za 0,8 m³ mazaniny.

Dotaz č. 3:

Pol. č. 255 a 261 se asi obě týkají vazníků. Montáž a výroba je tedy dle našeho názoru ve VV 2x.

255	762 00	Výroba, dodávka a montáž ramenátů	kpl	4,00
-----	--------	-----------------------------------	-----	------

261	763100001RA0	Montáž a výroba střešních vazníků	m	44,80
		ramenát:		
		4*11,2		44,80

Odpověď zadavatele:

Co se týká položek ve výkazu výměr, jsou tam dvakrát. Nacenění prosím následující – pol. 255 – montáž ramenátu na střeše, pol. 261 – výroba ramenátu a dodávku na stavbu.

Dotaz č. 4:

V projektové dokumentaci je část „D.1.4 Technika prostředí staveb – slaboproudá elektrotechnika a Měření a regulace“. Měření a regulace však v této dokumentaci není obsažena, v dokumentaci je pouze výkaz výměr.

Odpověď zadavatele:

Měření a regulace bylo doplněno na profilu zadavatele do složky Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 5:

Žádám o bližší specifikaci R-položky ve VV:

255	762 00	Výroba, dodávka a montáž ramenátů	kpl	4,00		
-----	--------	-----------------------------------	-----	------	--	--

Vč. Odkazu na výkresovou část dokumentace. Bez bližší specifikace nelze objektivně nacenit. Připadá mi, že je ve výkazu výměr navíc (nadbytečná, ramenáty jsou v oddílu dřevostavby).

Odpověď zadavatele:

Ramenát je zobrazen v detailu C a v detailu C1, C2, C3. Dále je pozice ramenátů zobrazena ve výkresech střechy. Co se týká položek ve výkazu výměr, jsou tam dvakrát. Nacenění prosím následující – pol. 255 – montáž ramenátu na střeše, pol. 261 – výroba ramenátu a dodávku na stavbu.

Dotaz č. 6:

Žádám o bližší specifikaci kpl položek zámečnických výrobků ZP-01 až ZP-10:

417	ZP 01	Zákryt prostupu VZT střechou	kpl	1,00		
418	ZP 02	Zákryt prostupu VZT střechou	kpl	1,00		
419	ZP 03	Zákryt prostupu VZT střechou	kpl	2,00		
420	ZP 04	Zákryt prostupu VZT střechou	kpl	1,00		
421	ZP 05	Zákryt prostupu VZT střechou	kpl	1,00		
422	ZP 06	Zákryt prostupu VZT střechou	kpl	1,00		
423	ZP 07	Zákryt prostupu VZT střechou	kpl	1,00		
424	ZP 08	Zákryt prostupu VZT střechou	kpl	1,00		
425	ZP 09	Zákryt prostupu VZT střechou	kpl	1,00		
426	ZP 10	Zákryt prostupu VZT střechou	kpl	1,00		

Bez bližší specifikace, co vše komplet obsahuje nelze položky nacenit.

Poznámka: D+M ocel. kce je specifikována v pol. Z-16.

Odpověď zadavatele:

Veškeré zákryty prostupů střechou jsou rozkresleny v Detailech ve stavební části.

S ohledem na výše provedená doplnění zadavatel rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 8. 6. 2016 do 10:00 hod.

S ohledem na prodloužení lhůty pro podání nabídek se mění i termín otevírání obálek, které se uskuteční na pracovišti zadavatele Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9, téhož dne, v němž uplyne lhůta pro podání nabídek, tj. 8. 6. 2016 v 10:15 v místnosti 704.

V Praze dne 20. 5. 2016

Ing. Martina Mezenská,
za zadavatele MČ Praha 14