

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ Č. 3

Název veřejné zakázky:	Výstavba mateřské školy na pozemku parc. č. 877/135 (odděleno z pozemku 877/8) v k. ú. Hostavice
Evidenční číslo ve VVZ	635316
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce
Dle předpokládané hodnoty:	podlimitní veřejná zakázka
Název zadavatele:	Městská část Praha 14
Sídlo zadavatele:	Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha
IČO zadavatele:	00231312
Právní forma zadavatele:	801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Jménem zadavatele jedná:	Bc. Radek Vondra, starosta

Zadavatel v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vydává tyto dodatečné informace:

Dotaz č. 7:

V předané projektové dokumentaci se nám nepodařilo najít projekt k části MaR. Ve složce „D1.4 Elektroinstalace Slaboproud MaR“ je pouze slaboproud – prosíme o doplnění.

Odpověď zadavatele:

Měření a regulace bylo doplněno v rámci sady dodatečných informací č. 2 na profil zadavatele jak do složky „Zadávací dokumentace“, tak do složky „Veřejné dokumenty“.

Dotaz č. 8:

Výkaz výměr v části slaboproud nekoresponduje s počty koncových prvků v PD přehledové schémata – prosíme o opravu.

Odpověď zadavatele:

Slaboproud má celkem 4 části. Není nám tedy jasné, v které části uchazeči počty koncových prvků nesouhlasí. Předpokládáme, že se jedná o PTZS. Pokud se jedná o počty magnetických kontaktů v části PZTS, tak jejich počet vyplývá z půdorysné části PD, ve schématu konkrétní množství zohledňuje údaj v popisu např. (xx.y/A-D = 4MK, xx.y/A-B = 2 MK, xx.y/A-J = 10 MK, atd.). Provedli jsme kontrolu výkazů výměr a dle našeho názoru nechybí ve výkazu výměr nic.

Dotaz č. 9:

V tabulkách oken a balkonových dveří je u balkonových dveří O_02 popsáno, že mají být vyrobeny z hliníkových profilů. Ve výkazu výměr je uvedeno, že mají být plastové. Platí popis v tabulkách nebo ve výkazu?

Odpověď zadavatele:

Veškeré balkonové dveře budou z hliníkových profilů. Platí tabulka.

Dotaz č. 10:

V předaném výkazu výměr jsme při kontrole zjistili chyby v zavzorcování. Konkrétně v následujících listech, objektech:

- a. Ve výkazu výměr ZTI – část ZTK u pol. č 3_44 chybí vzorec u celkové ceny
- b. Ve výkazu výměr – CELKOVÝ – se po vyplnění cen v objektu „00 Společné náklady“ nepřenáší celkové ceny do listů „00 00 Rek“ a „00 00KL“
- c. Ve výkazu výměr – CELKOVÝ – se z krycích listů jednotlivých objektů nepřenáší ceny do listu „Stavba“

Žádáme o informaci, zda si uchazeč může vzorce opravit sám. Pokud ne, prosíme o jejich opravu.

Odpověď zadavatele:

Tuto úpravu ať si provede každý uchazeč sám.

Dotaz č. 11:

Chápeme správně, že v celkovém výkazu výměr na listech „00 00Rek“, „01 01Rek“ a „02 02Rek“ nemáme vyplňovat „Vedlejší rozpočtové náklady“?

Odpověď zadavatele:

„00 00Rek“ je k výkazu výměr společné náklady proto rekapitulace bude doplněna dle výkazu výměr.

„01 01Rek“ a „02 02Rek“ vyplní uchazeč kolonku vedlejší rozpočtové náklady dle vlastního uvážení, přičemž základnou bude výkaz výměr jednotlivých objektů (pol. 01_01, 02_02).

Dotaz č. 12:

Ve výkresu Situace silnoproud je specifikován kabel CYKY 4Jx35 pro tepelná čerpadla. Ve výkazu výměr není tento kabel vykázán. Prosíme o vyjasnění, jak máme ocenit?

Odpověď zadavatele:

Kabel je uvedený v kabelové tabulce k rozvaděči RTC a ve schématu zapojení rozvaděče, ale ve výkazu výměr není. Prosíme tedy o doplnění ocenění kabelu CYKY 4Jx35 – 75 m.

S ohledem na výše provedená doplnění zadavatel rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 10. 6. 2016 do 10:00 hod.

S ohledem na prodloužení lhůty pro podání nabídek se mění i termín otevírání obálek, které se uskuteční na pracovišti zadavatele Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9, téhož dne, v němž uplyne lhůta pro podání nabídek, tj. 10. 6. 2016 v 10:15 v místnosti 704.

V Praze dne 23. 5. 2016

Ing. Martina Mezenská,
za zadavatele MČ Praha 14