

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ Č. 8

Název veřejné zakázky:	Výstavba mateřské školy na pozemku parc. č. 877/135 (odděleno z pozemku 877/8) v k. ú. Hostavice
Evidenční číslo ve VVZ	635316
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce
Dle předpokládané hodnoty:	podlimitní veřejná zakázka
Název zadavatele:	Městská část Praha 14
Sídlo zadavatele:	Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha
IČO zadavatele:	00231312
Právní forma zadavatele:	801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Jménem zadavatele jedná:	Bc. Radek Vondra, starosta

Zadavatel v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vydává tyto dodatečné informace:

Dotaz č. 32:

U povlakových podlah je ve výkazu výměr soklová liště dřevěná masiv v. 60 mm, technická zpráva uvádí hliníkovou lištu v. 60 mm. Má být soklová liště hliníková nebo dřevěná?

Odpověď zadavatele:

Platí lišta hliníková.

Dotaz č. 33:

U zámkové dlažby vnějších komunikací se ve výkazu výměr uvádí dlažba přírodní tl. 80 mm a tl. 60 mm, v technické zprávě je pro zámkové dlažby uveden příklad Best Klasiko, Mozaik a Karo barva bílá, Mozaik a Karo v provedení URBIA. Jaká má být barva a povrch zámkové dlažby?

Odpověď zadavatele:

Platí popis dle technické zprávy. Je uvažován spárořez Best K17.

Dotaz č. 34:

Ve výkazu výměr ve stavební části, pol. č. 226 „Desky z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu tl. 100“ je odkaz na skladbu konstrukcí S1. Tam je ale uvedena izolace tl. 140 mm, prosíme o opravu výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Správně má být 140 mm.

Dotaz č. 35:

V konstrukcích zákrytů VZT, v zámečnických tabulkách ozn. Z16 jsou uvedeny ocelové profily L60x60 a T60x60, ale v detailech ZP01 až ZP10 jsou profily L50x50x5 a T50x50x5. Co je správně?

Odpověď zadavatele:

T50x50x5 jak je uvedeno v detailech.

Dotaz č. 36:

Ve výkazu výměr ve stavební části, v kapitole povlakových krytin, pol. č. 448, je vedena PVC PUR tl. 2,5 mm, ale ve skladbách podlah je uvedena tl. podlahové krytiny 2 mm. Co je správně?

Odpověď zadavatele:

Správně je 2 mm.

Opravený výkaz výměr je umístěný ve složce “zadávací dokumentace“ a ve složce „veřejné dokumenty“ a uchazeči jej použijí v rámci své nabídky. (Upravované položky jsou pro přehlednost vyznačeny zeleným písmem).

S ohledem na výše provedená doplnění zadavatel rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 17. 6. 2016 do 10:00 hod.

S ohledem na prodloužení lhůty pro podání nabídek se mění i termín otevírání obálek, které se uskuteční na pracovišti zadavatele Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9, téhož dne, v němž uplyne lhůta pro podání nabídek, tj. 17. 6. 2016 v 10:15 v místnosti 704.

V Praze dne 6. 6. 2016

Ing. Martina Mezenská,
za zadavatele MČ Praha 14