

Hygienická stanice hlavního města Prahy

Rytířská 404/12, Praha 1 • tel.: 296 336 700 • podatelna@hygpraha.cz • ID: zpqai2i

R-Projekt 07 Praha, s. r. o.
Ke Strašnické 1795/8
100 00 Praha 10
IČ 03520358

Vaše č.j.: - - -

Naše č.j.: HSHMP 59345/2015
Sp. značka: S - HSHMP 59345/2015/12307

Vyřizuje: Filipová, tel. 286 589 732

V Praze dne 5.1.2016

Stanovisko k PD „Stavební úpravy školnického bytu na třídu pro dětskou skupinu v objektu MŠ Zelenečská 500, Praha 9 – k. ú. Hloubětín“

Na základě žádosti investora ÚMČ Praha 14, Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9, IČ 00231312, zastoupené firmou R-Projekt 07 Praha, s.r.o., Ke Strašnické 1795/8, 100 00 Praha 10, IČ 03520358, doručené dne 17.12.2015, posoudil orgán ochrany veřejného zdraví – Hygienická stanice hl. m. Prahy, jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení na akci „Stavební úpravy školnického bytu na třídu pro dětskou skupinu v objektu MŠ Zelenečská 500, Praha 9 – k. ú. Hloubětín“.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Hygienická stanice hl. m. Prahy toto **s t a n o v i s k o** :

S návrhem projektové dokumentace pro stavební řízení na akci „Stavební úpravy školnického bytu na třídu pro dětskou skupinu v objektu MŠ Zelenečská 500, Praha 9 – k. ú. Hloubětín“ se

s o u h l a s í .

Odůvodnění:


Dne 17. 12. 2015 byla orgánu ochrany veřejného zdraví k posouzení předložena žádost o stanovisko k PD „Stavební úpravy školnického bytu na třídu pro dětskou skupinu v objektu MŠ Zelenečská 500, Praha 9 – k. ú. Hloubětín“. Předmětem PD je nové využití školnického bytu pro třídu 2-3 letých dětí o max. kapacitě 15 dětí. Dále bude využit část prostor stávající kuchyně MŠ, která bude zrušena. Rušením stávající kuchyně a její nahrazení novým menším gastronomickým provozem pro dovážená jídla ze sousední MŠ Sadská 530, Praha 9 je předmětem samostatného projektu. Vstup do objektu bude stávajícím předsazeným schodištěm (původní vstup do školnického bytu). Za vstupem je umístěna šatna pro děti (8,05 m²), ze které bude přístupná šatna personálu, denní místnost dětí (66,75 m²) a hyg. zázemí pro děti (2x WC, 3x umyvadlo, sprcha). Z umývárny dětí bude přístupné hyg. zázemí pro personál (1x WC, 1x umyvadlo, 1x výlevka pro úklid a pro mytí nočníků). Na denní místnost dětí bude navazovat přípravná jídel řešená v rámci samostatného projektu. Větrání denní místnosti dětí, hyg. zázemí pro děti a šatny pro personál je zajištěno přirozeně okny. Šatna dětí má možnost být větrána přes šatnu personálu – příčka mezi oběma místnostmi bude ukončena 55 cm pod stropem. Větrání hyg. zázemí pro personál bude větráno podtlakově ventilátorem o minimálním výkonu 130 m³/hod. Vytápění prostor je centrální připojením na teplovod. Otopná tělesa budou opatřena ochrannými kryty. Osvětlení místností je řešeno v souladu s normovými požadavky ČSN 12464 – 1. Pro venkovní pobyt bude sloužit zahrada MŠ po dohodě s vedením MŠ.

Stránka 1 z 2

k č.j.: HSHMP 59345/2015

V PD je predikováno, že při rekonstrukci budou dodrženy hygienické limity hluku ze stavební činnosti dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a stavební odpad bude likvidován ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo vydáno stanovisko, jak shora uvedeno.

MUDr. Helena Štolbová 
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
poboček Západ, Severozápad a Sever

