

ELEKTROINSTALACE						
čísł.	typ	ukončení	umístění	příkon	zařídění	poznámka
E1	1f+0	zásuvka	1200 mm n.č.p.	0,6kW	rezerva	
E2	1f+0	zásuvka	600 mm n.č.p.	0,6kW	rezerva	
E3	1f+0	zásuvka	1200 mm n.č.p.	3,5kW	rezerva	
E4	1f+0	zásuvka	600 mm n.č.p.	3,5kW	rezerva	
E5	1f+0	volný kabel 3 m	ze stropu	0,5kW	osvětlení digestoře	
E6	1f+0	volný kabel 3m	z podlahy	3,0kW	zásuvky stoly;rezerva	
E7r	3f+0	volný kabel 3m	70 mm n.č.p.	3,0 kW	robot RE22	jištění 3x16A
Ep7r	3f+0	předvypínač E7r	1500 mm n.č.p.			
E8	1f+0	zásuvka	200 mm n.č.p.	0,3kW	lednice	
E9	1f+0	zásuvka	600 mm n.č.p.	1,5kW	ohřívací skříň	
E10r	3f+0	volný kabel 3m	70 mm n.č.p.	6,0kW	ohřevná stolička	jištění 3x16A
Ep10r	3f+0	předvypínač E10r	1500 mm n.č.p.			
E11r	3f+0	volný kabel 3m	70 mm n.č.p.	8,25 kW	konvektomat 6x 1/1	jištění 3x16A
Ep11r	3f+0	předvypínač E11	1500 mm n.č.p.			
E12r	3f+0	volný kabel 3m	70 mm n.č.p.	14 kW	elektrický sporák s troubou	jištění 3x25A
Ep12r	3f+0	předvypínač E12	1500 mm n.č.p.			

-u el.průřovních trojú 3f+0 je nutné vyvé vždy jedno jiné zemní kabely

VODOINSTALACE-dodávka ZTI					
čísł.	typ	umístění	ukončení	zařizení	poznámka
SV1	S.V.	500 mm n.č.p.	roháček	napouštěcí baterie ke sporáku	
SV2	S.V.	1200 mm n.č.p.	nástěnná baterie	napouštěcí baterie k var.stoličce	Ramínko L= 250mm
SV3	S.V.	500 mm n.č.p.	roháček	dřez	
TV3	T.V.	500 mm n.č.p.	roháček	dřez	
SV4	S.V.	400 mm n.č.p	2xroháček na "T" kusu	umyvadlo, výlevka	
TV4	T.V.	400 mm n.č.p	2xroháček na "T" kusu	umyvadlo, výlevka	
SV5	S.V.	500 mm n.č.p.	1xroháček +1 pračkový ventil	na "T" kusu sprcha; změkčovač	

KANALIZACE				
čísł.	typ	umístění	zařídění	poznámka
D1	DN50	70 mm n.č.p.	konvektomat; změkčovač; myčka; výlevka	sifonovat
D2	DN50	0 mm n.č.p.(v podłaze)	ohřevná vana; postmix	sifonovat
D3	DN50	400 mm n.č.p.	dřez, umyvadlo , výlevka	
D4	DN110	0 mm n.č.p.(v podłaze)	podłahová vpust'	dodávka gastro, zapojení ZTI

Průměrná tlak na vodovodním řádu pro právní bod potřebských je 2,5 - 6,0 m

Vypracoval:
Berger Tomáš Ing.,
IČO: 717 55 543

Tyršova 75
266 01 Beroun
+420 608 038 289
ber7@seznam.cz

LEGENDA: HODNOTY

	studená voda		elektro 230V		teplá voda
	odpad		elektro 400V		plyn

HACCP není dodávkou gastro.

