



Legenda:		
	A	60W-žár.
	B	60W-žár.
	C	24W- LED
	D	LED pás pod linku v ústě + TR
	E	1/36W- zář.
	EH	8,0kW
	F	44W-LED panel
	KR	Stropní IP20-LED
	N	Instalační krabice IP20
	S1	Nouzové IP20-1h
	S5	Domovní spínač
	S6	Ústrový přepínač
	XC	Ř.6 sériový přepínač
	Z	Zásuvka domovní

RE-elektronemový rozvadač stávoajci
TypRE1 SCHRACK, In=100A
IkM=6KA p.v.2013, In.130A26
IP40/20 ČSN EN 60439-1
Výměna stáv. jstiče 3x25A za 3x32A tpiB.

 Zásuvka s přepět. ochranou

Legenda kabeli:

- Světelné obvody
- Zásuvkové obvody
- Nouzové osvětlení
- Vedení pro motory
- Dýchanné vedení
- Vedení pro telefon

②

- CY6
- CYK 3C×2,5
- CYK 5C×2,5
- CYK 3C×2,5
- CYK 3C×1,5

③

- CYK 3C×2,5
- CYK 3C×1,5
- CYK 3C×1,5
- CYK 3C×2,5
- CYK 3C×2,5

4	CYKY	3C×2,5
	CYKY	3C×1,5
	CYKY	3C×2,5
	CYKY	3C×1,5

Sřt TN .411.4
SDUSTAVA TN-S 3x23/400V, 50Hz.

ČSN 33 2000-4-41 ed.2:2007 ochrana před úrazem el.proudem.

Zajištění základní ochrany čl.41.2

Zajištění požadavku na ochranu při poruše čl.411.3.1.2 a 411.3.2.
Doplňková ochrana čl.411.3.3 a čl.415.1.415.2.

Obchodní územní a ochranné vodiče ČSN 33 2000-5-54 ed.3:2012.

ZOD/PREDKATANI	Josef Nádler-RELS, Továrni 1251, Žamberk
KRESLIL	Josef Nádler-RELS, Továrni 1251, Žamberk
INVESTOR	Městská část Praha 14, Br-Vencikův 1073, 196 21 Praha 9
STAV 07/2016-výkr.2-04.1	
AKCE	
Komunální centrum – Kardašovská -rekonstrukce objektu PROVOZČET ČÁST	
PŘÍLOHA	
ELEKTROINSTAL. NN	