



Legenda:

0-7 Měření vlhkosti zděiva (lokální měření)

Naměřené hodnoty hm. vlhkosti:

	0	1	2	3	4	5	6	7
1,5m	-	-	-	-	-	-	-	-
1,0m	-	-	-	-	-	-	-	-
0,5m	0,2%	3,6%	2,4%	2,1%	1,7%	2,1%	1,3%	1,0%
0,1m	2,1%	5,8%	4,9%	2,6%	1,8%	5,0%	2,2%	1,1%

Hl. inženýr projektu		Zodp. projektant	Kreslil	PROJEKT 7
Ing. Kateřina Jirásková		Ing. Josef Kolář	David Klimeš	
Zadavatel: Městská část Praha 14, Bratři Venclofků 1073, Praha 9				
Okres: Praha	Místo: Praha-Černý Most			
Akce:	SANACE VLHKÉHO ZDIVA			Formát: A4
	MŠ Bobkova 766/10, Praha-Černý Most			Datum: 12/2016
				Stupeň: návrh
Obsah:	PŮDORYS 2.NP objekt 100b - vlhkostní průzkum			Měřítko: 1:100
				Z.č.: 16842 Výkř.č.: 3