



**Legenda:**

0 — Měření vlhkosti zdiva (lokální měření)

**Naměřené hodnoty hm. vlhkosti:**

	0	1	2	3	4	5	6	7
1,5m	-	-	-	-	-	-	-	-
1,0m	-	-	-	-	-	-	-	-
0,5m	0,5%	0,3%	1,3%	0,9%	0,6%	1,3%	0,8%	1,7%
0,1m	0,8%	1,8%	5,2%	3,1%	0,5%	2,2%	0,9%	1,9%

Hl. inženýr projektu	Zodp. projektant	Kreslil	PROJEKT 7	
Ing. Kateřina Jirásková	Ing. Josef Kolář	David Klimeš		
Zadavatel: Městská část Praha 14, Bratři Vencloříků 1073, Praha 9			Formát: A4	
Okres: Praha	Místo: Praha-Černý Most		Datum: 12/2016	
Akce:	SANACE VLNKÉHO ZDIVA		Stupeň: návrh	
Obsah:	MŠ Bobkova 766/10, Praha-Černý Most		Měřítko: 1:100	
	PŮDORYS 2.NP objekt 100a - vlhkostní průzkum		Z.č.: 16842 Výkř.č.: 4	