

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZDĚNÉ KONSTRUKCE – BETONOVÉ TVÁRNICE ZMONOLITNĚNÉ
- ZDĚNÉ KONSTRUKCE – STÁVAJÍCÍ, BEZ SPECIFIKACE
- MONOLITICKÉ KONSTRUKCE – ŽELEZOBETONOVÉ
- MONOLITICKÉ KONSTRUKCE – BETONOVÉ, OCELOBETONOVÉ
- PŮVODNÍ ROSTLÝ TERÉN
- ŠTĚRKOVÉ, ŠTĚRKOPÍSKOVÉ PODSYPY NÁSYPY, OBSYPY – HUTNĚNÍ PROVEDENO DLE ČSN 736133
- TEPELNÁ IZOLACE – extrud. polystyren
- PŮVODNÍ TERÉN

LEGENDA

- splašková kanalizace
- dešťová kanalizace
- kanalizace splašková - přípojka
- NTL plyn - přípojka
- vodovod - přípojka
- bourané konstrukce - viz výkres č. 210
- sklopený řez

Poznámky:

V místě stavby odstranit (vybourat) zbytky starých stavebních konstrukcí, náletové zeleně, případné sejmout ornici v tl. 0,3m a zaslepit (odpojit) staré přípojky sítí. Před zahájením výkopů vytýčit trasy stáv. inž. sítí !!!

Výkopy v rostlém terénu:

Výkopy provádět při hlubších výkopových rýhách se strmým svahováním 2:1 bez zatížení hran výkopů, při mělkých výkopových rýhách bez svahování a bez pažení. Posledních 100 mm odkopat ručně těsně před betonáží. Dbát na to, aby byla základová spára čistá a nebyla narušena (např. rozmočena). V případě zatopení základ. spáry je nutné vodu odčerpat a sanovat spáru např. štěrkovým ložem – vždy po konzultaci řešení s hl. projektantem.

Základy:

Před zahájením betonáže podkladních betonů a základů je nutné převzetí základové spáry geologem.
V případě výskytu jiných základových poměrů, než jsou v tomto projektu uvažovány, je nutné o této skutečnosti informovat projektanta a konstrukce musí být prověřena v závislosti na nově zjištěném stavu a případně bude provedena úprava projektu.

Do základových pasů a podkl. betonů nutno založit prostupy a drážky pro instalace 300/300 mm a zemnící pásek FeZn 30x4mm.
Před betonáží podkl. betonů provést rozvody instalací a to zejména ležaté kanalizace

POZNÁMKY:

Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jenom v souvislosti s tímto projektem. Informace na tomto dokumentu nemohou být v žádném případě svévolně pozměněny, doplňovány nebo odstraňovány.
V případě, že bude nutné provést jakékoliv změny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k těmto konám je projektant – autor projektu. Žádné srvky, data a jiné informace z této dokumentace nemohou být kopírovány, nebo použity pro jiné projekty bez souhlasu autora projektu.

Nezvětšujte tento výkres. Nepřeměřujte. Nesrovnalosti konzultujte s projektantem. Nedílnou součástí výkresové dokumentace je technická zpráva, podmínky provádění a specifikace.

Tato dokumentace (prováděcí dokumentace) nezahrnuje dodavatelskou dílenskou dokumentaci. Dílenská dokumentace musí být schválena projektantem.

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!

Souřadnicový systém: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ
+-0,000 = 214,700 m.n.m.

STAVBA - NÁZEV AKCE
KOMUNITNÍ CENTRUM HLOUBĚTÍNSKÁ 55

MÍSTO STAVBY: **Hloubětínská 55, Praha 14 Hloubětín**
p.č. 68/1, 68/2, 69, 2499/1, 2499/17, 2499/18 k.ú. Hloubětín

INVESTOR: **Městská část Praha 14**, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9, IČO: 002 31 312

GEN. PROJ.: **Ing. arch. Miloš Synovec** M.S. projekce staveb, Liberecká 3508/25, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 10167561

PARE: RAZÍTKO / PODPIS

STUPEŇ: **DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**

ČÁST: **D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ**

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI: **Ing. arch. Petr Synovec ČKA 04088**
Valkeviadská 1159/3, 13000 Praha 3-Vinohrady
tel. 777 328 733
e-mail: petr@synovec.cz
www.synovec.cz

VYPRACOVAL: **Ing. arch. Miloš Synovec**

DATUM: **15.7.2017**

MĚŘÍTKO: **1:50**

NÁZEV VÝKRESU: **PŮDORYS VÝKOPŮ**

ČÍSLO VÝKRESU: **097**