

Váš dopis č. j.: sine
Ze dne: 26.1.2017 ..
Naše č. j.: HSHMP 04501/2017
Sp. zn.: S-HSHMP 04501/2017
Vyřizuje: MUDr. Kaňková
Tel.: 286 883 001
E-mail: eva.kankova@hygpraha.cz
V Praze dne: 3.2. 2017

Ing.arch. Petr Synovec
Velehradská 1159/3
130 00 Praha 3

PD ke stavebnímu povolení - komunitní centrum Hloubětínská, Hloubětín, Praha 14 - závazné stanovisko hygienika

Na základě žádosti stavebníka m.č. Praha 14, Bratří Venclíků 1073/8, Praha 9 IČ 00231312 zastoupeného na základě plné moci projektantem Ing.arch. Synovcem podané dne 27.12.2016 pod čj. HSHMP 63879/2016 a doplněné dne 26.1.2017 posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) jako dotčený správní úřad ve smyslu §77 ve spojení s §82 odst.2 písm.i zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů projektovou dokumentaci zpracovanou firmou MS projekce staveb, Liberecká 25, Jablonec nad Nisou ve stupni DSP pro výstavbu komunitního centra, přípojek inženýrských sítí, terénních a sadových úprav, zpevněných ploch, komunikací a zařízení staveniště, při ul. Hloubětínská, k.ú. Hloubětín, Praha 14.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů o ochraně veřejného zdraví vydává zástupce HSHMP toto závazné stanovisko :

S návrhem projektové dokumentace na shora uvedenou stavbu se

s o u h l a s í

za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Zajistíte realizaci protihlukových opatření a omezením doby práce hlučných stavebních mechanismů na doby stanovené v předložené akustické studii, že během výstavby bude v době od 7.00 hod. do 21.00 hod. dodržen hygienický limit $L_{Aeq,T} 65$ dB ve venkovním chráněném prostoru staveb.
2. Před vydáním kolaudačního souhlasu doložíte protokoly z měření, že hlučnost všech instalovaných stacionárních zdrojů hluku splňuje hygienický limit $L_{Aeq,T} 50/40$ dB ve venkovním chráněném prostoru nejbližší stavby, ve vnitřních prostorách budou splněny hygienické limity podle jejich využití.

Odůvodnění: Předložená PD byla zhotovena v prosinci 2016. Jedná se o novostavbu komunitního centra o 1 PP a 2 NP včetně přípojek inženýrských sítí, zpevněných ploch a komunikací při ul. Hloubětínská, k.ú. Hloubětín, Praha 14. V 1.PP je multifunkční sál, zádveří, sklad rekvizit, 2 technické místnosti, schodiště a výtah, WC dělené dle pohlaví, šatna účinkujících se soc. zázemím, úklidová komora s výlevkou, hala a šatna návštěvníků. V 1. NP je vstup a zádveří, knihovna, personální WC, výlevka, recepce s barem a kavárnou. Ve 2. NP je kancelář, personální WC, čajová kuchyňka, klubovna a galerie.

Zázemí kavárny se skládá ze skladu s výlevkou, zázemí u kavárny jsou místa pro chladicí zařízení pro ukládání potravin a nápojů. V kavárně budou podávány nápoje dovážené cukrářské výrobky, a balené potraviny. Barový pult bude vybaven kávovarem, rychlovarnou konvicí, myčkou nádobí, dřezem a umyvadlem, chladničkami. Nebude probíhat žádná příprava jídel. Počet personálu – cca 2 osoby, max. počet návštěvníků – 30 ve vnitřních prostorách kavárny, 20 na terase. Není uvažováno s hudební produkcí.


Objekt je připojen na městské inženýrské sítě a vytápěn zemním plynem. Pro větrání sálu a kavárny jsou navržena vzduchotechnické rekuperační jednotky ATREA DUPLEX, pro chlazení budou instalovány fan-coily. Podtlakově jsou odtaženy soc. zázemí a technické prostory.

Dále byl doložen výpočet umělého osvětlení zpracovaný Ing. Jaroslavem Cirkovským, OMS lighting s.r.o.

Čj: HSHMP 04501/2017

Akustickou studii a výpočet hluku ze stavební činnosti zpracoval Ing. Vladimír Zúber, AKMEST, Jugoslávských partyzánů 24, Praha 6. Byla zhodnocena vzduchová neprůzvučnost navrhovaných konstrukcí, posouzen hluk stacionárních zařízení, výpočet hluku z obslužné dopravy – vypočtené hodnoty vyhovují hygienickým limitům. Hluk ze stavební činnosti nepřekročí hygienické limity stanovené pro dobu 7.00-21.00 hod. za předpokladu dodržení navrhovaných opatření. Studie si ponechávám pro vlastní potřebu.

Podmínky vyplývají ze zák.č.258/2000 Sb. v platném znění a z NV č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších změn a předpisů.


MUDr. Eva Kaňková, CSc

Pověřená vedením oddělení hygieny komunální



Příloha: 1x PD

Co:HK