



LEGENDA 2.NP

| M.Č. | NÁZEV MÍSTNOSTI | M2 |
|------|-----------------|-------|
| 201 | SCHODIŠTĚ | 13,26 |
| 202 | CHODBA | 9,28 |
| 203 | KANCELÁŘ | 9,68 |
| 204 | KUCHYŇ | 9,84 |
| 205 | HERNA | 40,78 |
| 206 | HERNA | 46,91 |
| 207 | SKLAD | 6,31 |
| 208 | UMÝVÁRNA | 8,12 |
| 209 | WC | 5,10 |
| 210 | WC | 1,09 |
| 211 | HERNA | 40,32 |
| 212 | HERNA | 46,43 |
| 213 | SKLAD | 6,25 |
| 214 | UMÝVÁRNA | 8,15 |
| 215 | WC | 6,19 |

LEGENDA SILNOPROUD

| ZN. | POPIS |
|-----|-------------------------------------------|
| | SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ |
| | TLAČÍTKO |
| | SPÍNAČ DVOJPÓLOVÝ |
| | SPÍNAČ TŘÍPÓLOVÝ |
| | SPÍNAČ STŘÍDAVÝ |
| | SPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ |
| | SPÍNAČ SÉRIOVÝ |
| | SPÍNAČ KŘÍŽOVÝ |
| | SPÍNAČ SÉRIOVÝ STŘÍDAVÝ 5a |
| | PROSTOROVÝ TERMOSTAT |
| | ZÁSUVKA VENKOVNÍ, IP44 |
| | ZÁSUVKA VENKOVNÍ 3f, IP44 |
| | ZÁSUVKA 230V/16A |
| | ZÁSUVKA 230V/16A S PŘEP.OCHRANOU TYPU "D" |
| | DVOJZÁSUVKA 230V/16A |
| | ZÁSUVKA 400V/16/32/63A |
| | VÝVOD 1f |
| | VÝVOD 3f |
| | UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ |
| PAS | OZNAČENÍ PŘÍPOJNICE HOP |
| | VENTILÁTOR |
| | ROZVADEČ NN |

LEGENDA PZTS A DT

| ZN. | POPIS |
|-----|-----------------------------------------------------|
| | ÚSTŘEDNA PZTS |
| | KONCENTRÁTOR – 8 vstupů/4výstupy |
| | STROPNÍ DETEKTOR POHYBU S DETEKTOREM TŘÍŠTĚNÍ SKLA |
| | NÁSTĚNNÝ DETEKTOR POHYBU S DETEKTOREM TŘÍŠTĚNÍ SKLA |
| | MAGNETICKÝ KONTAKT |
| | MAGNETICKÝ KONTAKT – VRATOVÝ |
| | OVLÁDACÍ KLÁVESNICE |
| | DETEKTOR TŘÍŠTĚNÍ SKLA |
| | POMOCNÝ ZDROJ 12VDC ZÁLOHOVANÝ |
| | SIRÉNA PZTS VENKOVNÍ |
| | ZÁSUVKA DOMÁČÍHO TELEFONU, 1xRJ45, SYKFY 2x2x0,5 |
| | VSTUPNÍ TABLO |
| | ÚSTŘEDNA DOMÁČÍHO TELEFONU |
| | ELEKTRICKÝ ZÁMEK |
| | ZVONEK |
| | ZVONKOVÉ TLAČÍTKO |
| | POŽÁRNÍ HLÁSIČ NAPOJENÝ NA SYSTÉM PZTS |

LEGENDA SVÍTIDEL

- × Vývod – stropní osvětlení
- ×+ Vývod – nástěnné osvětlení
- Stáv. zářivkové osvětlení

LEGENDA

- — — — — Navržená trasa silnoprout

POZNÁMKY

NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN,50Hz 400/ 230V, TNC/S
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PROVEDENA DLE NORMY ČSN 33 2000–4–41 ed.2 (8/ 2007)+Z1(4/ 2010);
ZÁKLADNÍ: IZOLACÍ, KRYTY NEBO PŘEPÁŽKY (viz.odst.411)
OCHRANNÁ OPATŘENÍ: AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE (viz.odst.412), UZEMNĚNÍ,POSPOJENÍ (viz.odst.415.2) DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE PROUDOVÝM CHRÁNIČEM (viz.odst. 415.1)
VÝŠEŇA: _____
DOPLŇKOVÁ: _____
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200–5–51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)

- ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA KABELY CYKY S CELOPLASTOVOU IZOLACÍ V SOUSTAVĚ TN–C–S
- VEŠKERÉ INSTALACE BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 33 2130 ed. 3(12/ 2014), ULOŽENÍ VEDENÍ BUDE SKRYTĚ VE STĚNÁCH, NEBO NA POVRCHU V KABELOVÝCH LÁVKÁCH NEBO PLASTOVÝCH ELEKTROINSTALAČNÍCH TRUBKÁCH.
- ROZMÍSTĚNÍ ZÁSUVK A OVLÁDACÍCH PRVKŮ BUDE PROVEDENO DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE
- INSTALACE V KOUPELNÁCH A WC BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ ČSN 33 2000–7–701 ed. 2 (9/ 2007)+Z1(6/ 2012)
- ZÁSUVKOVÉ VÝVODY, KTERÉ MAJÍ BÝT CHRÁNĚNY PROTI PŘEPĚTÍ, JE NUTNO OSADIT ZÁSUVKAMI S VESTAVĚNOU PŘEPĚTOVOU OCHRANOU 3. STUPNĚ
- SOUBĚHY A KŘÍŽENÍ ROZVODŮ SILNOPROUDU A SLABOPROUDU BUDOU DLE POŽADAVKŮ ČSN EN 50174–2 ed.2 (5/ 2010)
- PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU UTĚSNĚNY CERTIFIKOVANÝMI PROTIPOŽÁRNÍMI UCPAVKAMI
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TĚTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------|----|
| Ř-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz | AKCE Rekonstrukce vnitřních instalací a stavební úpravy MŠ Zelenečská čp.500, Praha 9 - Hloubětín | VED.PROJ. | | ING. JIŘÍ PADEVĚT | |
| | | ZODP.PROJ. | | JOSEF TIETZ | |
| | | PROJEKTANT | | JIŘÍ FLOSMAN | |
| | | ZAK.Č. | | | |
| OBJEDNAVATEL Městská část Praha 14 Bratři Venclíků 1073 198 21 – Praha 9 | VÝKRES Elektroinstalace silnoprout 2.NP | STUPĚŇ | DPS | D.1.4 e | 04 |
| | | FORM. | 4xA4 | | |
| | | MÉR. | 1:75 | | |
| | | DATUM | 11/2016 | PROFESE | |